



## FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/MMBO/01636-46/2025

Ügyintéző: Héder Mária Mercédesz

Telefon: 22/312-054

Tárgy: Határozat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) részére a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélye ügyében

Melléklet: -

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: -

### HATÁROZAT

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-10-001534, statisztikai jelzőszám: 10741980-3513-114-08, a továbbiakban: Hálózati engedélyes) kérelmének helyt adok, és a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés érdekében 132 kV-os közcélú hálózat építését a csatolt tervdokumentáció alapján

**engedélyezem,**

**a vezetékjogot megalapítom.**

Az engedély a hozzá tartozó, a hivatalom által záradékolt és hivatali bélyegzővel ellátott, az AFRY ERŐTERV ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3.) Pető Csaba (Kamarai nyilvántartási szám 13-8186) tervező által készített 141001020 munkaszámú 2025. október 15. napján kelt tervdokumentációval, valamint a GEOTREND Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. IV. em. 410-411.) által készített 65-5/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-6/2023 munkaszámú, 2023. december 11. napján kelt, 65-3/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-7/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-4/2023 munkaszámú, 2023. december 11. napján kelt, 65-10/2023 munkaszámú, 2023. december 14. napján kelt, 65-8/2023 munkaszámú, 2023. szeptember 14. napján kelt, 65-9/2023 munkaszámú, 2023. december 13. napján kelt, 65-1/2023 munkaszámú, 2023. november 06. napján kelt, valamint 65-2/2023 munkaszámú, 2023. december 09. napján kelt, változási vázrajzokkal és területkimutatásokkal együtt hatályos.

Megkeresem az ingatlanügyi hatóságot jelen határozatom végleges kiadmányának megküldésével, a hálózati engedélyes javára a táblázatban meghatározott ingatlanon jelen határozat és a mellékletét képező, 2024. december 16. napján záradékolt 8/2834/2024, 8/2833/2024, 8/2832/2024, 8/2831/2024, 8/2826/2024, 8/2828/2024, 8/2827/2024, 8/2825/2024, 8/2824/2024, valamint a 8/2829/2024 záradékolási iktatási számú változási vázrajz és területkimutatás alapján a vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt.

Helység	Ingatlan - nyilvántartás (tkv-i) helyrajzi száma	132 kV-os hálózat és biztonsági övezete által érintett terület
		m <sup>2</sup>
Nagyesztergár	0100/2	901
Nagyesztergár	0100/7	6998
Nagyesztergár	0100/6	591
Nagyesztergár	0100/8	746
Nagyesztergár	0103	30
Nagyesztergár	095/7	1241
Nagyesztergár	095/4	4476
Nagyesztergár	095/2	1007
Nagyesztergár	095/6	2208
Zirc	013/15	154
Zirc	013/21	621
Zirc	013/27	2631

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Csikvári út 15-17.

Tel: 22/312-054, 22/500-685; 22/348-118, e-mail: meresmuszak@fejrer.gov.hu

Hivatali kapu KRID: 215436178

Ügyfélfogadás: Hétfő ÷ Csütörtök: 8<sup>00</sup>- 15<sup>00</sup>

Zirc	013/26	577
Zirc	013/25	797
Zirc	014	121
Zirc	016/4	355
Zirc	016/11	89
Zirc	016/12	148
Zirc	016/13	809
Zirc	016/14	402
Zirc	016/15	5704
Zirc	017	197
Zirc	016/16	4796
Zirc	016/17	832
Zirc	016/18	647
Zirc	016/19	2615
Zirc	016/21	15673
Zirc	016/8	223
Zirc	016/23	1
Zirc	018	265
Zirc	021/3	3494
Zirc	021/1	43
Olaszfalu	04	189
Olaszfalu	03/8	565
Olaszfalu	03/3	1072
Olaszfalu	03/5	1622
Olaszfalu	02	232
Olaszfalu	0269/18	1031
Olaszfalu	0269/20	1315
Olaszfalu	0269/21	1257
Olaszfalu	0269/8	400
Olaszfalu	0269/15	247
Olaszfalu	0269/14	357
Olaszfalu	0269/13	155
Olaszfalu	0269/11	398
Olaszfalu	0269/10	440
Olaszfalu	0269/22	2049
Olaszfalu	0269/23	723
Olaszfalu	0268/1	148
Olaszfalu	0266/39	795
Olaszfalu	0266/41	139
Olaszfalu	0266/29	58
Olaszfalu	0266/28	875
Olaszfalu	0266/27	1268
Olaszfalu	0266/31	1176
Olaszfalu	0266/26	1121
Olaszfalu	0266/25	2063
Olaszfalu	0266/24	506
Olaszfalu	0266/16	159
Olaszfalu	0266/9	1265
Olaszfalu	0266/10	1877
Olaszfalu	0266/33	2844
Olaszfalu	0266/34	2050
Olaszfalu	0266/12	171
Olaszfalu	0265	313
Olaszfalu	0264	2030

Olaszfalu	0259/28	21785
Olaszfalu	0258	6093
Olaszfalu	0257	678
Olaszfalu	0179/23	2514
Olaszfalu	0179/22	747
Olaszfalu	0179/21	2492
Olaszfalu	0179/20	723
Olaszfalu	0179/19	492
Olaszfalu	0179/17	567
Olaszfalu	0179/14	1426
Olaszfalu	0179/13	1151
Olaszfalu	0179/12	1403
Olaszfalu	0179/11	835
Olaszfalu	0179/10	1369
Olaszfalu	0179/9	311
Olaszfalu	0179/8	640
Olaszfalu	0179/7	303
Olaszfalu	0179/6	304
Olaszfalu	0180	4170
Olaszfalu	486	28
Hajmáskér	03/4	30526
Eplény	0228	2055
Eplény	0227	1568
Eplény	0226	1389
Eplény	0223	130
Eplény	0222	3555
Eplény	0221	7162
Eplény	0220	4519
Eplény	0217	2066
Eplény	0216/4	53687
Veszprém	01063	5075
Veszprém	01062	26803
Veszprém	01061	12283
Veszprém	01034	82370
Veszprém	01033	430
Veszprém	01025/2	18082
Veszprém	01030/34	717
Veszprém	01030/33	327
Veszprém	01030/32	329
Veszprém	01030/31	330
Veszprém	01030/30	658
Veszprém	01030/29	328
Veszprém	01030/28	327
Veszprém	01030/27	326
Veszprém	01030/26	325
Veszprém	01030/25	324
Veszprém	01030/24	325
Veszprém	01030/23	324
Veszprém	01030/22	323
Veszprém	01030/21	321
Veszprém	01030/20	343
Veszprém	01030/19	380
Veszprém	01030/18	795
Veszprém	01030/17	413

Veszprém	01030/16	441
Veszprém	01030/15	431
Veszprém	01030/14	447
Veszprém	01030/13	435
Veszprém	01030/12	1813
Veszprém	01030/11	990
Veszprém	01030/10	2512
Veszprém	01025/1	458
Veszprém	01023	332
Veszprém	01011/82	8908
Veszprém	01011/40	7199
Veszprém	01011/42	156
Veszprém	01011/50	3538
Veszprém	01011/51	1070
Veszprém	01011/52	579
Veszprém	01011/53	692
Veszprém	01011/54	1126
Veszprém	01011/55	715
Veszprém	01011/56	491
Veszprém	01011/57	1632
Veszprém	01011/58	492
Veszprém	01011/80	738
Veszprém	01011/81	1388
Veszprém	01011/68	1394
Veszprém	01011/185	1946
Veszprém	01011/184	1120
Veszprém	01011/61	496
Veszprém	01010	134
Veszprém	01005/89	3
Veszprém	01005/88	93
Veszprém	01005/87	822
Veszprém	01005/86	542
Veszprém	01005/85	969
Veszprém	01005/23	2080
Veszprém	01005/22	1109
Veszprém	01005/21	2245
Veszprém	01005/20	1046
Veszprém	01005/19	653
Veszprém	01005/56	627
Veszprém	01005/58	656
Veszprém	01005/59	694
Veszprém	01005/81	1706
Veszprém	01006/40	133
Veszprém	0169/37	116
Veszprém	0173/14	293
Veszprém	01005/82	86
Veszprém	0169/92	798
Veszprém	0173/10	231
Veszprém	0173/44	2807
Veszprém	0173/45	153
Veszprém	0174	983
Veszprém	0181	603
Veszprém	0180/7	159
Veszprém	0180/4	3767

Veszprém	0180/5	1286
Veszprém	0179/88	25334
Veszprém	0193	6005
Veszprém	0178	137
Veszprém	0177/13	5079
Veszprém	0216	1479
Veszprém	0217/13	4448
Veszprém	0217/8	6625
Sóly	039	8114
Királyszentistván	048/10	33289
Királyszentistván	051/3	59
Királyszentistván	052	15
Királyszentistván	054/16	61
Királyszentistván	054/21	30
Királyszentistván	054/22	63
Királyszentistván	054/31	237
Királyszentistván	054/33	424
Királyszentistván	054/34	942
Királyszentistván	054/17	20
Királyszentistván	054/35	559
Királyszentistván	054/36	14
Királyszentistván	042	50
Királyszentistván	041	543
Litér	018/3	92

Amennyiben a fenti táblázat adataihoz képest az ingatlan-nyilvántartási állapot változik, a vezetékjogi bejegyzés iránti megkeresésem a kialakuló ingatlanokra is vonatkozik.

A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján idegen ingatlanon, bejegyzett vezetékjog esetén a bejegyzett meglévő nyomvonalon

- föld alatti és feletti vezeték építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,
- tartószerkezetet helyezhet el,
- az építés során a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján:

- a) az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, és felújíthatja, fejlesztheti,
- b) az átviteli hálózat, az elosztó hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, biztonsági övezetben lévő növényzetet, annak ágait, gyökereit eltávolíthatja, és
- c) az a) és b) pontban meghatározott tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

Az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója valamint harmadik személy a hálózati engedélyes fenti tevékenységét túrni köteles.

Vezetékjog vagy építési engedély alapján létesült és a Hatóság részére üzemeltetésre bejelentett közcélú hálózat átalakítására, áthelyezésére harmadik személy kizárólag a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 119. §-ban foglalt rendelkezések szerint érvényesíthet igényt.

A hálózati engedélyes az előbbieken meghatározott tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet. A hálózati engedélyes a bejutás biztosítása iránt a VET 137. § (4) bekezdése szerinti nemperes eljárást kezdeményezhet.

Ha hálózatátalakítás, felújítás, fejlesztés során új hálózati elem, berendezés kerül a vezetékjoggal rendelkező hálózat nyomvonalán elhelyezésre, ezek vonatkozásában új vezetékjogi eljárást nem kell lefolytatni, azok a meglévő vezetékjogi engedély birtokában üzemeltethetők.

#### Felhívom a figyelmét:

1. Az építési munkák megkezdéséről és várható befejezéséről köteles az engedély jogosultja az ügyfeleket a helyben szokásos módon, továbbá a hatóságot, valamint a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságot - a munka megkezdése előtt 15 nappal - írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét, névjegyzéki számát és elérhetőségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés

FE/MMBO/01636-46/2025

során műszaki ellenőrt alkalmaznak, úgy annak az adatait is be kell jelenteni. Amennyiben az építési engedélyes az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatóság a kivitelezést leállíthatja.

2. Az ingatlanok tulajdonosai (használói, kezelői) jogosultak azokat továbbra is rendeltetésszerűen használni, azonban a biztonsági övezeten belül – VET által megállapított kivételekkel - tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet telepíteni, valamint olyan tevékenységet folytatni, amely a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmak és a korlátozások részletes szabályait az NGM r. 10-15 §-a állapítja meg.
3. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi. Ha a biztonsági övezeten belül vagy kívül lévő növényzet, építmény, létesítmény helyzetéből vagy állapotából adódóan veszélyezteti a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték biztonságát, az érintett növényzet tulajdonosa köteles a növényzetet eltávolítani, az érintett építmény, létesítmény tulajdonosa pedig azt lebontani. Ha az érintett tulajdonos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a hálózati engedélyes felszólítja annak elvégzésére. Ha az érintett tulajdonos a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, az engedélyes a kármegelőzés körében a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték biztonságát közvetlenül veszélyeztető növényzetet eltávolíthatja, illetve az építményt, létesítményt elbonthatja. Az érintett ingatlan, és az érintett növényzet, építmény, létesítmény tulajdonosa, kezelője, használója az engedélyes ezen tevékenységét túrni köteles és köteles megtéríteni az engedélyes ezen tevékenysége során felmerült költségeit.
4. A vezetékjog gyakorlása során az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingatlan tulajdonosa állapodik meg. Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a végleges engedélyben foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt kártalanítás összegét az ingatlantulajdonosnak átadta, vagy annak az ingatlantulajdonos részére történő bírósági letétbe helyezését kezdeményezte bírói letéti számlára történő átutalással, és erről az átutalás bizonylatával az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően igazolható módon értesítette. Ha a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül sor, az engedélyes köteles erről az engedélyező hatóságot a tájékoztatást kizáró ok igazolásával egyidejűleg tájékoztatni.
5. A közcélú hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték, az ideiglenes vezeték, és a tartószerkezeten, valamint nem tartószerkezeten elhelyezett külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezés megépítését követően a műszaki biztonsági követelményekre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatását követően üzembe helyezhető.

Az üzembe helyezést követően az üzemeltető a felsorolt építmények - bele nem értve a kisméretű hálózati elemeket - üzemeltetését a Hatósághoz 90 napon belül, a kisméretű hálózati elemek üzemeltetését 8 napon belül köteles bejelenteni.

Az üzemeltető a bejelentés alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, felújíthatja, fejlesztheti, továbbá a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetben lévő növényzetet, annak ágait, gyökereit eltávolíthatja.

Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a bejelentőt. Ha a kérelmező a Hatóság által előírt feltételeket a megadott határidőre nem vagy nem kielégítően teljesíti, a Hatóság az építmény további üzemeltetését tiltja. Ha az építmény további feltételek előírásával sem feleltethető meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, a Hatóság annak bontását rendeli el.

6. A vezetékjog a véglegessé vált határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés előtt is gyakorolható.
7. A vezetékjog, mint közérdekű használati jog a mindenkori engedélyest illeti meg és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli.
8. A villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatálya megszűnik, ha az építményeket az építésre kiadott engedély véglegessé válásától, illetve az engedéllyel szemben indított közigazgatási per esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított két éven belül, közcélú hálózat esetén öt éven belül nem építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítja az engedélyes. A Hatóság a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott vagy már meghosszabbított

FE/MMBO/01636-46/2025

engedély hatályát az engedélyes által a hatály lejárta előtt benyújtott kérelem alapján, külön jogszabályban meghatározott módon, két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel.

9. A villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére kiadott építési engedély hatályának megszűnésével a hatósági határozattal alapított vezetékjog is megszűnik. A vezetékjog megszűnését a hálózati engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a hatóságunknak, ennek hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése esetén hivatalból a Hatóság határozatban állapítja meg. A fent említett határozat hiányában a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránt az engedélyes jár el az ingatlanügyi hatóság felé és nyilatkozatával törölteti a bejegyzett vezetékjogot.

**Az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:**

- a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 14121-5/2025/h Nyt. számú, 2025. október 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában:

*„Az AFRY ERŐTERV Zrt. (1117 Budapest Infopark sétány 3.) 141001020/17749/2025. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetés létesítése tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:*

*A beruházás megvalósításához az alábbi feltételekkel*

**HOZZÁJÁRULOK.**

*- Beruházó köteles, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal által 2025. május 27- én 2205-9/2025 nyt. számon kiadott, vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul betartani.*

*- Beruházó köteles a kivitelezési munkálatok ütemezését, részleteit az Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnoksággal - 30 nappal a munkaterület átvételét megelőzően – egyeztetni.*

*- A beruházás kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatban a Honvédelmi Minisztériumot és alárendelt szervezeteit semminemű költség nem terhelheti.*

*Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

- az Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőterei Hatósági Főosztály a KÖFÁT/32004-9/2025/LRHF számú 2025. szeptember 25. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában:

*„A légiközlekedési hatóságként eljáró építési és közlekedési miniszter (1442 Budapest, Pf. 89., a továbbiakban: Szakhatóság) a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (8000 Székesfehérvár, Csikvári út 15-17., a továbbiakban: Eljáró hatóság) megkeresése alapján, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” tárgyban indított vezetékjogi engedélyezési eljárásban az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:*

*A Szakhatóság a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélyének megadásához*

**az alábbi feltétellel hozzájárul.**

*1.) A 8. sz. főút és a 20-as számú Veszprém – Hajmáskér vasútvonal keresztezésében az elsőrendű főút és a vasútvonal tengelyétől mért 100 - 100 m távolságig terjedő sávon belül a 132 kV-os nagyfeszültségű hálózat tartóoszlopait a szerkezet vagy építmény tulajdonosának akadályjelzéssel kell ellátnia a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett 14/I. Függelék (a továbbiakban: ICAO Annex 14/I.) 6. fejezetében előírtak szerint:*

*a) az érintett tartóoszlopokat váltakozó kontrasztos színű sávokkal kell jelölni; ennek érdekében vörös (RAL 3020) és fehér (RAL 9016) színösszeállítást kell használni úgy, hogy a tartóoszlop tetején a sötétebb színű sáv legyen; a sávoknak vízszintesen kell elhelyezkedniük; a sávok magassága az építmény magasságának 1/7 része. Amennyiben a torony jelenleg is rendelkezik festett színjelöléssel az újrafestését csak abban az esetben szükséges elvégezni, ha a jelenlegi festés már nem biztosítja a megfelelő láthatóságot.*

FE/MMBO/01636-46/2025

b) 8. sz. főút és a 20-as számú Veszprém – Hajmáskér vasútvonal tengelyétől mért 100 – 100 m távolsáig a felső vezetékét 30 méterenként 60 cm átmérőjű gömbökkel kell ellátni.

2.) A MAVIR Zrt. üzemelésében lévő Győr – Litér 400 kV-os távvezeték keresztezésében a magasabban elhelyezkedő távvezeték felső vezetékét 30 méterenként 60 cm átmérőjű gömbökkel kell ellátni.

3.) A tervezett Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték felső vezetékét a 67. és 79. oszlopok közötti szakaszon 30 méterenként 60 cm átmérőjű gömbökkel kell ellátni. Amennyiben az érintett szakaszon a párhuzamos már meglévő Győr – Litér 400 kV-os távvezeték felső vezetéke magasabban helyezkedik el, abban az esetben a 400 kV-os távvezeték felső vezetékét kell 30 méterenként 60 cm átmérőjű gömbökkel kell ellátni.

4.) A 60 cm átmérőjű gömbök kiosztása: az első gömböt a tervezett oszloptól 5-15 méter távolságra kell a távvezetéken elhelyezni, ezt követően kell a 30 méteres kiosztást alkalmazni.

5.) Ahol egynél több vezeték helyezkedik el a legfelsőbb szinten, a jelzők felváltva is elhelyezhetők az egyes vezetékek mentén, oly módon, hogy az feleljen meg a távolsági szabálynak (egy vezetéken a 60 cm átmérőjű gömbök 60 méterenként kerülnek elhelyezésre, a párhuzamos vezetéken a 60 méteres távolság felében kerül elhelyezésre a gömb, szintén 60 méteres kiosztással, amely így a 30 méteres távolsági szabálynak megfelel).

6.) Ha a kivitelezéskor a Hajmáskér Repülőtér vonatkozási pontjától számított 4 kilométeren belül 10 méternél vagy 4 kilométeren kívül, de 15 kilométeren belül 45 méternél magasabb építőgépeket vagy segédszerkezeteket alkalmaznak, azokat akadályjelzéssel kell ellátni a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény mellékleteként kihirdetett 14/I. Függelék (a továbbiakban: ICAO Annex 14/I.) 6. fejezetében előírtak szerint.

7.) Építető köteles a kivitelezési tevékenység megkezdésének tervezett időpontjáról

a) a Hidroplán Nord Kft-t (8192 Hajmáskér, hrsz. 08/3.), a Hajmáskér Repülőtér üzemben tartóját,

b) a Csolnok Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.), a Veszprémi Csolnok Ferenc Kórház mentőhelikopter leszállóhely üzemben tartóját a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt 10 nappal írásban értesíteni.

A Szakhatóság szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A szakhatósági állásfoglalás csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kérelmező a szakhatósági eljárásért fizetendő 26.000 Ft díjat megfizette és viseli.”

- a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a JN/59/05931-21/2025. ügyiratszámú, 2025. szeptember 26. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.) által FE/MMBO/01636-8/2025. iktatószám alatt megküldött, az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) kérelmére a Nagyesztergár; Zirc; Olaszfalu; Eplény; Veszprém; Hajmáskér; Sóly; Királyszentistván és Litér, külterületi ingatlanokon megvalósuló „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” vezetékjogi engedélyezési eljáráshoz az alábbi szakvéleményt adom:

A tájvédelmi szakkérdés vizsgálata során megállapítottuk, hogy a benyújtott kérelem szerinti tervezett tevékenységet nem kifogásoljuk, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért a tervezett létesítéshez az alábbi előírásokkal hozzájárulunk:

#### **Természet- és tájvédelmi szempontból:**

- A tervezett beruházás megkezdése előtt a területen előforduló védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományát a tavaszi időszakban fel kell mérni.
- A beruházás során a megmaradt őshonos növényzet (elsősorban fás szárúak), minél nagyobb területen történő megőrzésére kell törekedni. A kivitelezés amennyiben védett növényfajok állományát megtalálják annak megőrzéséről, más megoldás hiányában a szakszerű áttelepítéséről gondoskodni kell.
- Áttelepítési tervet kell készíteni a védett növényfajok állományait érő negatív hatások csökkentése érdekében azokra az egyedekre vonatkozóan, amelyek a tervezett beavatkozások során közvetlenül érintettek az építési/kivitelezési tevékenységek által. Az áttelepítési tervet egyeztetni kell a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatósággal, melyet természetvédelmi engedélyezési eljárás keretein belül Főosztályunkra be kell nyújtani.

FE/MMBO/01636-46/2025

- *A tervezett beruházás kivitelezése abban az esetben kezdhető meg, ha a védett és fokozottan védett növényfajok áttelepítésére az engedélyt megszerezték.*
- *Korra való tekintet nélkül, valamennyi fa- és cserjefaj kivágását fészkelési- és vegetációs időn (március 1. és augusztus 31.) kívülre kell tervezni, fészkelési- és vegetációs időben kizárólag a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság részére is meg kell küldeni. A vegetációs időszak megkezdődése előtt el kell szállítani a kivágott biomasszát, ellenkező esetben a következő évben ökológiai csapdaként funkcionálhat egyes szaproxilofág bogárfajok számára. **Fa- és cserjefajok kivágásához az erdészeti hatóságtól az engedélyt be kell szerezni, illetve a szükséges bejelentéseket meg kell tenni.***
- ***A földkábel védőcsövét résmentesen le kell zárni.***
- *A 132 kV-os földkábelek helyéül szolgáló árokba behullott védett- és fokozottan védett hulló- és kétéltű fajokat az árok visszatemetése előtt el kell távolítani, majd elengedésükről a munkálatok által nem érintett területen gondoskodni szükséges.*
- *A nagy területi kiterjedésű felszíni beavatkozások következtében nagy területeken, valószínűsíthetően nagyobb mennyiségben megjelenő invazív tulajdonságú fajok megtelepedését, elterjedését meg kell akadályozni.*
- *A védett és fokozottan védett madarak ütközéses baleseteinek megelőzése/elkerülése érdekében madár eltérítő berendezések felszerelését, alkalmazását írjuk elő a Keleti-Bakony (HUBF20001) és a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatokat keresztező, valamint a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet megközelítő szakaszokon.*
- *A kivitelezés során olyan tevékenység nem végezhető, amely veszélyezteti a Sárrét (HUDI20044) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatot.*
- ***A műszaki átadás-átvétel előtt legalább 8 nappal a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt tájékoztatni kell „Hivatali kapun” vagy az „epapir.gov.hu” felületen, hivatkozva a JN/59/05931-21/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálatra.***
- *Amennyiben az üzemeltetés során az alkalmazott madárvédelmi berendezések megsérülnek, megsemmisülnek, illetve a feladatuk betöltésére alkalmatlanná válnak, azt az üzemeltetőnek haladéktalanul javítani/pótolni kell.*

**A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.) környezetvédelmi előírásai:**

- *A beruházást megelőzően a VERGA Zrt. használatában lévő ingatlanokon az erdőterületre vonatkozó érintettség esetén az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni. Az eljárással kapcsolatos eljárási és mindennemű költséget az erdőterület igénybe vevőjének, jelen esetben a beruházónak kell vállalnia.*
- *Az erdőterület igénybevétele, vagy erdőállomány bármilyen jellegű károsodása esetén a VERGA Zrt. teljes mértékű kártalanítása szükséges! Elérhetőségek: Cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Telefon: +36-88-591-510/+36-88-591-511/+36-30-3859-880 Email: titkarsag@verga.hu Vezérigazgató: Ugron Ákos Gábor Termelési vezérigazgató-helyettes: Szedlák Tibor (+36-30-300-7007 szedlak.tibor@verga.hu).*
- *Érintett ingatlan a cselekvő katonai használatban lévő hadiút részét képezi. A Magyar Honvédség haderőfejlesztése és az alaprendeltetésű, valamint a vállalt NATO szövetséges feladatok ellátása körében a jelenleg cselekvő katonai használatban lévő ingatlanokon a Magyar Honvédség járműveinek korlátozás nélküli közlekedtetését biztosítani szükséges.*
- *A vezetékjogi engedélyeztetési eljárás lebonyolításához szükséges az ELVI hozzájárulás beszerzése. A létesítmény használatba vételi eljárásának eredményes lebonyolításához feltétel a vezetékjogi eljárás lebonyolítása, a végleges vagyonkezelői hozzájárulás kiadása!*
- *A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység, a jelenlévő igen jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával. A tervezett beruházás, vagy bármilyen egyéb környezet használattal járó tevékenység a nevesített, jogerős engedélyek birtokában hajtható végre, mivel a HM vagyonkezelésben lévő területeken nagy kiterjedésben vannak jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei.*
- *A NATURA 2000 terület kapcsán a természetvédelmi célkitűzés az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása,*

FE/MMBO/01636-46/2025

*helyreállítása, valamint a NATURA 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.*

- *A területen előforduló közösségi jelentőségű, valamint a védett és fokozottan védett fajok élőhelyeinek fenntartása. A közösségi jelentőségű fajok állományainak megőrzése.*
- *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, egyúttal kizárja a környezetkárosítást.*
- *A tevékenység végzéséhez a lehető legkisebb területet kell igénybe venni.*
- *A tevékenység során földtani közeg nem szennyeződhet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2014. (VII.20.) Korm. rendelet, valamint a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet előírásait be kell tartani. Amennyiben szennyezőanyag jut a földtani közeg felszínére, haladéktalanul összegyűjtésre és ártalmatlanításra kerüljön, valamint kezelése veszélyes hulladékként történjen.*
- *Gépek parkolása, töltése kapcsán, a kivitelezésnél a munkagépek és szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal való helyszíni töltése során nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megővni a földtani közeget az estelegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagoktól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni.*
- *A karba helyezési munkálatok során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell lenni.*
- *A tevékenység során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírásait be kell tartani.*

*Környezetvédelmi irányelvek:*

- **az eredeti állapot megőrzése:** *a tevékenység után a környezet eredeti állapotban történő helyreállítása, rekultiváció*
  - **környezeti terhelés minimalizálása:** *a tervezés és a végrehajtás során a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a gyakorolt hatás a legkisebb legyen*
  - **a környezet szennyezésének, a természet károsításának kizárása, megakadályozása:** *a tevékenység során a környezetbe szennyező anyag nem kerülhet, a tevékenység eredményeként maradandó károsodást a természet nem szenvedhet*
  - **természetvédelem**
  - *környezetkárosító és veszélyeztető tevékenység végzésének tilalma.”*
- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 4. a VE/51/01297-8/2025 ügyszámú, 2025. május 21. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„ A Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélye tárgyában a rendelkezésemre álló iratok alapján a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. táblázat 4. sorában megjelölt szakkérdést megvizsgáltam és megállapítottam, hogy örökségvédelmi szempontból*

**a vezetékjogi engedély az alábbi kikötésekkel adható meg:**

*1.A kivitelezés földmunkáit régész szakember jelenlétében, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni, a régészeti lelőhelyek területén olyan – iszapoló vagy rézsúkanállal felszerelt – munkagéppel, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület kialakítására. A régészeti megfigyelés biztosítására a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központtal (1113 Budapest, Daróczi u. 3.) kell szerződést kötni.*

*2.Régészeti jelenség előkerülése esetén a kivitelezési munkálatok felfüggesztése mellett a beruházás területére eső régészeti emlékeket, objektumokat a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunkával fel kell tárni. A megfigyelés során előkerülő régészeti jelenségek vonatkozásában a bontómunka és a dokumentálás elvégzésének lehetőségét a feltárást végző intézmény számára biztosítani kell.*

*A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a 8806, 9762, 9778, 9780 egyedi azonosító számú nyilvántartott, illetve Zirc és Olaszfalu közigazgatási területén több nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyet érint.*

FE/MMBO/01636-46/2025

*Tárgyi létesítmény a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházásáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja és a 23/G. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kiemelt nagyberuházásnak minősül. A beruházás vonatkozásában a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) készített, amit Kérelmező kérelméhez mellékel.*

*Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öv. rendelet) 87. § (1) bek. alapján a 88. § (1) bekezdésében felsorolt szempontokat vizsgáltam.*

*A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.”*

- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály – Erdészeti Osztály a VE/32/02276-8/2025 ügyszámú, 2025. május 22. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„Az engedélyesnek a munkálatok megkezdése előtt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) a beruházás során – a hatósági nyilvántartásban, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő – erdőterületet érintő ingatlanokra a végleges erdő igénybevételi engedélyt meg kell szereznie.*

*Amennyiben a tervezett beruházás miatt erdőterületen fakitermelés szükséges, úgy az csak erdőterv módosító határozat birtokában, a fakitermelés előzetes bejelentésének az Erdészeti Osztály általi tudomásulvétele után végezhető.*

*Amennyiben a fásításnak minősülő földrészletekről a kivitelezés során bármikor fakitermelés válna szükségessé, úgy az csak a tervezett kitermelést megelőzően minimum 21 nappal a területileg illetékes erdőterületi hatósághoz történő bejelentést követően lehetséges.*

*A kivitelezési és üzemeltetési munkálatok során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.”*

**A Kérelmező a kérelmének tartalmát 2025. október 16. napján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály szakhatósági hozzájárulásának kiadásához megváltoztatta. Az építési engedélyezési eljárás során a Honvédelmi Minisztériumon kívül, az előbbieken felsorolt szakhatóságok ismételt megkeresésére és szakkérdés vizsgálatára volt szükség.**

**Nyilatkoztak, hogy korábbi állásfoglalásukat, véleményüket módosítják, valamint az építési engedély kiadásához az alábbi feltételekkel hozzájárulnak:**

- a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a JN/59/05931-32/2025. ügyiratszámú, 2025. november 14. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„A Főosztályunk által kiadott JN/59/05931-21/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálatunkat az alábbiak szerint módosítom.*

*A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.) által FE/MMBO/01636-43/2025. iktatószám alatt megküldött, az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) kérelmére a Nagyesztergár; Zirc; Olaszfalu; Eplény; Veszprém; Hajmáskér; Sóly; Királyszentistván és Litér, külterületi ingatlanokon megvalósuló „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” vezetékjogi engedélyezési eljáráshoz az alábbi szakvéleményt adom:*

*A tájvédelmi szakkérdés vizsgálata során megállapítottuk, hogy a benyújtott kérelem szerinti tervezett tevékenységet nem kifogásoljuk, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért a tervezett létesítéshez az alábbi előírásokkal hozzájárulunk:*

**Természet- és tájvédelmi szempontból:**

- **A tervezett 132 kV-os vezetéket és biztonsági övezetét kizárólag a már meglévő 400 kV-os távvezeték biztonsági övezetében lehet kialakítani.**
- A tervezett beruházás megkezdése előtt a területen előforduló védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományát a tavaszi időszakban fel kell mérni.
- A beruházás során a megmaradt őshonos növényzet (elsősorban fás szárúak), minél nagyobb területen történő megőrzésére kell törekedni. A kivitelezés amennyiben védett növényfajok állományát megtalálják annak megőrzéséről, más megoldás hiányában a szakszerű áttelepítéséről gondoskodni kell.
- Áttelepítési tervet kell készíteni a védett növényfajok állományait érő negatív hatások csökkentése érdekében azokra az egyedekre vonatkozóan, amelyek a tervezett beavatkozások során közvetlenül érintettek az építési/kivitelezési tevékenységek által. Az áttelepítési tervet egyeztetni kell a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatósággal, melyet természetvédelmi engedélyezési eljárás keretein belül Főosztályunkra be kell nyújtani.
- A kivitelezés során a védett vagy fokozottan védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, valamint a védett vagy fokozottan védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos.
- A tervezett beruházás kivitelezése abban az esetben kezdhető meg, ha a védett és fokozottan védett növényfajok áttelepítésére az engedélyt megszerezték.
- Amennyiben a fátlan állapotban tartás ellenére a meglévő biztonsági övezetben mégis fa- és cserjefajok kivágására lesz szükség, azok kivágását korra való tekintet nélkül, fészkelési- és vegetációs időn (március 1. és augusztus 31.) kívülre kell tervezni, fészkelési- és vegetációs időben kizárólag a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával végezhető, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni. A vegetációs időszak megkezdődése előtt el kell szállítani a kivágott biomasszát, ellenkező esetben a következő évben ökológiai csapdaként funkcionálhat egyes szaproxilofág bogárfajok számára.
- **Fa- és cserjefajok kivágásához az erdészeti hatóságtól az engedélyt be kell szerezni, illetve a szükséges bejelentéseket meg kell tenni.**
- **A földkábel védőcsövét résmentesen le kell zárni.**
- A 132 kV-os földkábelek helyéül szolgáló árkokba behullott védett- és fokozottan védett hüllő- és kételtű fajokat az árok visszatemetése előtt el kell távolítani, majd elengedésükről a munkálatok által nem érintett területen gondoskodni szükséges.
- A nagy területi kiterjedésű felszíni beavatkozások következtében nagy területeken, valószínűsíthetően nagyobb mennyiségben megjelenő invazív tulajdonságú fajok megtelepedését, elterjedését meg kell akadályozni.
- A védett és fokozottan védett madarak ütközéses baleseteinek megelőzése/elkerülése érdekében a légvezeték láthatóságát növelő, a rendelkezésre álló adatok alapján leghatékonyabb, hosszú élettartamú madárelterítő eszközök felszerelése szükséges, amelyet a vezetékkihúzással egy időben el kell végezni teljes szakaszon.
- Az új oszlopokat tájba olvadó (szürke és zöld megfelelő árnyalatai) színezéssel kell ellátni, a nyomvonalban meglévő oszlopok színezéséhez illeszkedően.
- **Natura 2000 területen az építés során a természetvédelmi szakfelügyeletet biztosítani kell.**
- A depónia helyek és a szállítási útvonalak védett vagy jelölő faj élőhelyét nem érinthetik. Natura 2000 területen és ex-lege lápterületen depónia nem létesíthető, munkagépek elhelyezésére se kerüljön sor. A felvonulási, szállítási útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy Natura 2000 területen csak a már meglévő utakat (erdészeti utak, földutak, egyéb használati utak) vegyenek igénybe.
- A kivitelezés során olyan tevékenység nem végezhető, amely veszélyezteti a Sárrét (HUDI20044) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek Natura 2000 hálózatot.
- **A műszaki átadás-átvétel előtt legalább 8 nappal a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztályt tájékoztatni kell „Hivatali kapun” vagy az „epapir.gov.hu” felületen, hivatkozva a JN/59/05931-32/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálatra.**

- *A műszaki átadás-átvétel során csatolni kell az inváziós fajok terjedésének megakadályozását célzó, szaktervező által összeállított és a természetvédelmi kezelő által jóváhagyott kezelési tervet, melyben javaslatot kell tenni az üzemelés teljes várható időtartamára vonatkozóan az inváziós természetű növényfajok irtására és utókezelésére.*
- *A műszaki átadás-átvétel során szaktervező bevonásával meg kell vizsgálni, hogy a biztonsági övezetben az üzemszerű működés és az ellátásbiztonság fenntartása mellett elegendő-e csak a magas növéssű faegyedek eltávolítása. Amennyiben a szakértői javaslat alapján a cserjeszint megtartható, az üzemeltetés során tervezett fenntartási, kezelési tevékenységet a cserjeszint védelmével kell megtervezni.*
- *Amennyiben az üzemeltetés során az alkalmazott madárvédelmi berendezések megsérülnek, megsemmisülnek, illetve a feladatuk betöltésére alkalmatlanná válnak, azt az üzemeltetőnek haladéktalanul javítani/pótolni kell.*

**A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.) környezetvédelmi előírásai:**

- *A beruházást megelőzően a VERGA Zrt. használatában lévő ingatlanokon az erdőterületre vonatkozó érintettség esetén az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni. Az eljárással kapcsolatos eljárási és mindennemű költséget az erdőterület igénybe vevőjének, jelen esetben a beruházónak kell vállalnia.*
- *Az erdőterület igénybevétele, vagy erdőállomány bármilyen jellegű károsodása esetén a VERGA Zrt. teljes mértékű kártalanítása szükséges! Elérhetőségek: Cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Telefon: +36-88-591-510/+36-88-591-511/+36-30-3859-880 Email: [titkarsag@verga.hu](mailto:titkarsag@verga.hu) Vezérigazgató: Ugron Ákos Gábor Termelési vezérigazgató-helyettes: Szedlák Tibor (+36-30-300-7007 [szedlak.tibor@verga.hu](mailto:szedlak.tibor@verga.hu)).*
- *Érintett ingatlan a cselekvő katonai használatban lévő hadiút részét képezi. A Magyar Honvédség haderőfejlesztése és az alaprendeltetésű, valamint a vállalt NATO szövetséges feladatok ellátása körében a jelenleg cselekvő katonai használatban lévő ingatlanokon a Magyar Honvédség járműveinek korlátozás nélküli közlekedtetését biztosítani szükséges.*
- *A vezetékjogi engedélyeztetési eljárás lebonyolításához szükséges az ELVI hozzájárulás beszerzése. A létesítmény használatba vételi eljárásának eredményes lebonyolításához feltétel a vezetékjogi eljárás lebonyolítása, a végleges vagyongazdálkodói hozzájárulás kiadása!*
- *A Honvédelmi Minisztérium vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység, a jelenlévő igen jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával. A tervezett beruházás, vagy bármilyen egyéb környezet használattal járó tevékenység a nevesített, jogerős engedélyek birtokában hajtható végre, mivel a HM vagyongazdálkodásában lévő területeken nagy kiterjedésben vannak jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei.*
- *A NATURA 2000 terület kapcsán a természetvédelmi célkitűzés az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a NATURA 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.*
- *A területen előforduló közösségi jelentőségű, valamint a védett és fokozottan védett fajok élőhelyeinek fenntartása. A közösségi jelentőségű fajok állományainak megőrzése.*
- *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, egyúttal kizárja a környezetkárosítást.*
- *A tevékenység végzéséhez a lehető legkisebb területet kell igénybe venni.*
- *A tevékenység során földtani közeg nem szennyeződhet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2014. (VII.20.) Korm. rendelet, valamint a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet előírásait be kell tartani. Amennyiben szennyezőanyag jut a földtani közeg felszínére, haladéktalanul összegyűjtésre és ártalmatlanításra kerüljön, valamint kezelése veszélyes hulladékként történjen.*
- *Gépek parkolása, töltése kapcsán, a kivitelezésnél a munkagépek és szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal való helyszíni töltése során nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeg az estelegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagoktól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni.*
- *A karba helyezési munkálatok során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell lenni.*

FE/MMBO/01636-46/2025

- A tevékenység során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírásait be kell tartani.

**Környezetvédelmi irányelvek:**

- **az eredeti állapot megőrzése:** a tevékenység után a környezet eredeti állapotban történő helyreállítása, rekultiváció
- **környezeti terhelés minimalizálása:** a tervezés és a végrehajtás során a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a gyakorolt hatás a legkisebb legyen
- **a környezet szennyezésének, a természet károsításának kizárása, megakadályozása:** a tevékenység során a környezetbe szennyező anyag nem kerülhet, a tevékenység eredményeként maradandó károsodást a természet nem szenvedhet
- **természetvédelem**
- *környezetkárosító és veszélyeztető tevékenység végzésének tilalma.*

**Nyilatkoztak, hogy korábbi állásfoglalásukat, véleményüket fenntartják, valamint az építési engedély kiadásához hozzájárulnak:**

- az Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály a KÖFÁT/60481-3/2025/LRHF számú 2025. október 21. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában:

*„A légiközlekedési hatóságként eljáró építési és közlekedési miniszter (1442 Budapest, Pf. 89., a továbbiakban: Szakhatóság) a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17., a továbbiakban: Eljáró hatóság) megkeresése alapján, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” tárgyban indított vezetékjogi engedélyezési eljárásban az alábbi nyilatkozatot adja:*

*A Szakhatóság a KÖFÁT/32004-9/2025/LRHF iktatószámú szakhatósági állásfoglalását*

***fenntartja.***

*A Szakhatóság szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A szakhatósági állásfoglalás csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 4. a VE/51/01297-15/2025 ügyszámú, 2025. október 17. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„ A Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélye tárgyában a rendelkezésemre álló iratok alapján a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. táblázat 4. sorában megjelölt szakkérdést megvizsgáltam és megállapítottam, hogy örökségvédelmi szempontból*

**a vezetékjogi engedély az alábbi kikötésekkel adható meg:**

*1.A kivitelezés földmunkáit régész szakember jelenlétében, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni, a régészeti lelőhelyek területén olyan – iszapoló vagy rézsúkanállal felszerelt – munkagéppel, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükröfelület kialakítására. A régészeti megfigyelés biztosítására a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központtal (1113 Budapest, Daróczi u. 3.) kell szerződést kötni.*

*2.Régészeti jelenség előkerülése esetén a kivitelezési munkálatok felfüggesztése mellett a beruházás területére eső régészeti emlékeket, objektumokat a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunkával fel kell tárni. A megfigyelés során előkerülő régészeti jelenségek vonatkozásában a bontómunka és a dokumentálás elvégzésének lehetőségét a feltárást végző intézmény számára biztosítani kell.*

*A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a 8806, 9762, 9778, 9780 egyedi azonosító számú nyilvántartott, illetve Zirc és Olaszfalu közigazgatási területén több nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyet érint.*

*Tárgyi létesítmény a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja és a 23/G. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kiemelt nagyberuházásnak minősül. A beruházás vonatkozásában a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete (1088 Budapest,*

FE/MMBO/01636-46/2025

*Múzeum krt. 14-16.) egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) készített, amit Kérelmező kérelméhez mellékel.*

*Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öv. rendelet) 87. § (1) bek. alapján a 88. § (1) bekezdésében felsorolt szempontokat vizsgáltam.*

*A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.”*

- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály – Erdészeti Osztály a VE/32/02276-15/2025 ügyszámú, 2025. október 18. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„ Az engedélyesnek a munkálatok megkezdése előtt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) a beruházás során – a hatósági nyilvántartásban, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő – erdőterületet érintő ingatlanokra a végleges erdő igénybevételi engedélyt meg kell szereznie.*

***Amennyiben a tervezett beruházás miatt erdőterületen fakitermelés szükséges, úgy az csak erdőterv módosító határozat birtokában, a fakitermelés előzetes bejelentésének az Erdészeti Osztály általi tudomásulvétele után végezhető.***

***Az erdőterületek igénybevétele csereredősítés kötelezettséggel jár.***

*Amennyiben a fásításnak minősülő földrészletekről a kivitelezés során bármikor fakitermelés válna szükségessé, úgy az csak a tervezett kitermelést megelőzően minimum 21 nappal a területileg illetékes erdészeti hatósághoz történő bejelentést követően lehetséges.*

*A kivitelezési és üzemeltetési munkálatok során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.”*

Megállapítom, hogy a *Hálózati Engedélyes* viseli a 2.465.050 forint eljárási költséget, mely az általa lerótt 2.429.050 forint igazgatási szolgáltatási díjból (*E-SZÁMLA: V11605-02312*), valamint 26.000 forint szakhatósági eljárásért és 10.000 forint szakkérdés vizsgálatáért fizetendő díjból áll.

***A végleges határozatot közlöm az illetékes bányafelügyelettel is.***

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal) igénybevételével köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék bírálja el.

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti bíróságtól a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., továbbiakban Kérelmező) kérelmet terjesztett elő hatóságomnál a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélye megadása iránt.

A 2025. május 09. napján érkezett kérelem alapján 2025. május 12. napján közigazgatási eljárás indult hatóságomnál.

*A Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet jelen eljárást nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja.*

A tervezett hálózat nem közterületként nyilvántartott idegen ingatlant érint.

Az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságok, illetve szakkérdést vizsgáló szervezetek a rendelkező részben foglaltak szerint, az alábbi indokolással járultak hozzá az engedély kiadásához:

- a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 14121-5/2025/h Nyt. számú, 2025. október 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában:

*„Az AFRY ERŐTERV Zrt. 141001020/17749/2025. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetés létesítése tárgyában.*

*- Tárgyi beruházás a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyongazdálkodásában és az Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság utaltságában lévő lö- és gyakorlótér (továbbiakban: katonai objektum) igénybevételevel tervezett.*

*- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.*

*- A katonai objektum a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 17. pontja szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetébe sorolt.*

*- A katonai objektum rendeltetésszerű és biztonságos használata, azon a felkészítési és kiképzési feladatok végrehajtása hozzájárul Magyarország alapvető védelmi képességei fenntartásához.*

*- A katonai objektum – a hazai felkészítésen túl – Magyarország NATO tagságából eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítására hivatott.*

*A fenti feltételek teljesülése esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § 11. pontján, 6. § (1) bekezdés b) pontján, 59. § (1) bekezdés a), d)-e) pontján alapszik.*

*A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 46. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.*

*Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 15. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési és Térképészeti Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.”*

- az Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály a KÖFÁT/32004-9/2025/LRHF számú 2025. szeptember 25. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában:

*„Eljáró hatóság a 2025. május 20. napján érkezett, FE/MMBO/01636-7/2025 iktatószámú megkeresésében a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélyének megadása ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg a Szakhatóságot. Az eljárás szüneteltetésre, majd 2025. szeptember 22. napjától folytatásra került.*

FE/MMBO/01636-46/2025

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sor a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárásban a légiközlekedési hatóságot szakhatóságként jelöli ki.*

*Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sora alapján a Szakhatóság vizsgálatának célja „polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára”.*

*A Szakhatóság a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat megvizsgálta és a rendelkező részben meghatározottak szerint adta meg állásfoglalását.*

*A Szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sora és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995 (XI. 30.) Korm. rendelet 21/G. § és 21/H. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, továbbá az ICAO Annex 14/I. 6. fejezete alapján adja meg.*

*A Szakhatóság az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zárta ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.*

*A Szakhatóság tájékoztatásul közli, hogy jelen hatósági eljárásban a személyes adatkezelés a Szakhatóságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amellyel kapcsolatos részletes előírásokat és az adatkezelésben érintettek jogait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet 6. cikke és III. fejezete; az Ákr. 27. §-a, 36. §-a és 105. §-a; a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/A. §-a; a 2018/1139 EU rendelet 74. cikke; továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. §-a és II/A. fejezete határozza meg.*

*A Szakhatóság tájékoztatásul közli, hogy az Info tv. 22. §-a szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá az Info tv. 23. §-a értelmében lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.*

*A díjfizetési kötelezettséget a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet mellékletének 214. pontja írja elő, amely díj megfizetésre került.*

*A Szakhatóság rögzíti, hogy 2022. december 1. napjától a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontja alapján az építési és közlekedési miniszter.*

*A Szakhatóság a rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. fejezet 41. pontjában és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés által meghatározott hatásköre alapján és országos illetékességgel járt el.*

*A kiadmányozási jog az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 106. § (1) bekezdésén alapul.”*

- a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a JN/59/05931-21/2025. ügyiratszámú, 2025. szeptember 26. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítéssel érintett nyomvonal barlang felszíni védőövezetét nem érinti, azonban a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti, a törvény erejénél fogva (ex-lege) védett lápterületen halad a Veszprém 0173/44, 0174 hrsz. (53. és 54. számú oszlopok között), és a Veszprém 0179/7 hrsz. (55, 56, 57 számú oszlopok) közti szakaszon.*

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítése érinti a Keleti-Bakony (HUBF20001) és a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatokat, valamint megközelítik a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatot.*

FE/MMBO/01636-46/2025

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” beruházással kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet lezáró VE-09/KTF/02196-103/2020. iktatószámú határozatban többek között az alábbiakat állapították meg: „A tervezett beruházást a továbbiakban a módosított nyomvonal figyelembevételével vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a létesítmény oszlopkiosztása a nyomvonal áthelyezésével módosult (66 db oszloppal valósul meg 68 helyett). Az új nyomvonal szerinti 42. számú oszloptól továbbá a MAVIR 400 kV-os vezetékétől a kelet felé történő eltávolodás megszűnt, így a Kádártai dolomitmezők Natura 2000 területet is a meglévő MAVIR pásztaban keresztezi az új távvezeték. A Papod és Miklád (HUBF20002) Natura 2000 területet a természetvédelmi kezelő nyilatkozata alapján a továbbiakban nem vizsgáltam. A módosított nyomvonal Hajmáskér területén mintegy 1100 m hosszban – a 26. és 29. számmal jelölt oszlopok között – az európai kozoszei jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földreszletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelettel kijelölt Keleti-Bakony (HUBF20001) és Veszprém területén mintegy 2620 m hosszban – az 54. és 60. számmal jelölt oszlopok között – a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési (SAC) Natura 2000 területen halad át és Veszprém területén, a 34-38. számú oszlopok közt továbbra is megközelíti, de hatásterületével sem veszi igénybe a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési (SAC) Natura 2000 területet. Az új nyomvonal barlang felszíni védőövezetét továbbra sem érinti, azonban a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti, a törvény erejénél fogva (ex-lege) védett lápterületen halad a Veszprém 0173/44, 0174 hrsz. (53. és 54. számú oszlopok között), és a Veszprém 0179/7 hrsz. (55, 56, 57 számú oszlopok) közti szakaszon. A nyomvonal változással a korábbi, az MaTrT. 25. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi szempontú jogszabályi kizáró ok megszűnt.”*

*„A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk a módosított nyomvonal ellenére nem kerültek átdolgozásra. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban megállapítható, hogy a beruházás - mivel a már meglévő MAVIR távvezeték hálózat jelenleg is fátlan állapotban tartott biztonsági övezetében létesül – a jelölő fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, a Natura 2000 területekre jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, fenntartási céljait nem veszélyezteti vagy sérti, ezzel együtt természetvédelmi szempontból jelentős hatásai nem állapíthatók meg.*

*Összegezve megállapítható, hogy a tervezett távvezeték módosított nyomvonal szerinti létesítése az engedélyezés során figyelembe veendő, fenti szempontok szerinti megvalósulása esetén sem a létesítés, sem az üzemelés, sem pedig a felhagyás fázisában nem jár jelentős táj- és természetvédelmi hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.”*

*A földkábel védőcsövét résmentesen le kell zárni, mert amennyiben ez nem következik be, ökológiai csapda alakulhat ki. Számtalan korábbi példa mutatja, ha ez nem következik be, nagyszámú védett madár (elsősorban harkály és cinegefélék) jut be a védőcsöbe, ahonnan, már kijönni nem képesek és így itt is tömeges pusztulás alakulhat ki.*

*A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítése a kialakult a kultúrtájra nincs jelentős hatással. Előírásaink betartása mellett a tervezett létesítés természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.*

*A tervezett beruházás keretében jelen eljárásban erőművet, illetve átalakító berendezést nem létesítenek, így jelen eljárás nem tartozik a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. táblázatának 3.1. pontjába.*

*Tárgyi eljárásban Főosztályunk vonatkozásában a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 2. táblázat 3.1. pontja alapján – zajvédelmi szempontból – a szakkérdés vizsgálatának feltétele nem teljesül.*

***A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.) 2205-8/2025. Ikt. számú nyilatkozatában szereplő követelmények indoklása:***

*„Hivatkozott számú megkeresésében a „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés létesítése, vezetékjog engedélyezési eljárás” megnevezésű vezetékjogi eljárás során nyilatkozattételre kapott felhívásnak megfelelően, a nyomvonal kijelölési dokumentációt szakállományom megvizsgálta, azzal kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.*

*A létesítendő távvezeték és annak biztonsági övezete érinti az Olaszfalu 0180 hrsz-ú, Eplény 0216/4 hrsz-ú, Veszprém 01025/1, 01025/2, 01033, 01034, 01061, 01062, 01063, 0177/13, 0179/88, 0193, hrsz-ú, Hajmáskér*

**03/4, 083/2 hrsz-ú ingatlanokat, melyek a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) vagyongazdálkodásában, az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság utaltságában és a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. szakkezelésében vannak.**

**Olaszfalu 0180, Veszprém 01025/1, 0125/2 hrsz-ú ingatlanokon a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) útján gyakorolja.**

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Danube InGrid projekt keretein belül nagyfeszültségű villamos távvezeték és egyszerűsített transzformátor állomások létesítését tervezi.

Tárgyi dokumentáció a Zirc-Kitér között egy megközelítőleg 22,3 km hosszú 132 kV-os távvezeték szakasz létesítésére vonatkozik, melynek nyomvonalat Veszprém megyét érinti.

A beruházás kiemelt jelentőségű. Körülbelül 21,1 km, melynek több mint fele 10,9 km honvédségi területen megy keresztül. Ennek a területnek nagyrésze erdő terület. Érint továbbá NATURA 2000-es területeket is.

A területen van egy MAVIR által üzemeltetett 400kV-os távvezeték, ami Győrtől-Litérig halad. Ennek nyomvonalát illetve a nyomvonal folyosóját felhasználva, a környezeti hatások minimalizálásával történt a tervezés.”

Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) az egyéb eljárási költségeket [10 000 Ft] megfizette.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályunk hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet 2. táblázat 2. pontja és a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet 2. táblázat 3. pontja értelmében katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyekben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály jelen eljárásban **különös illetékességgel** rendelkezik.
- A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése és 4. számú melléklet 3. táblázat 3. pontja alapján hatóságunk tárgyi eljárásban tájvédelmi szakkérdés vizsgálatára jogosult.
- A Keleti-Bakony (HUBF20001), a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) és a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatok lehatárolása a <https://natura2000.eea.europa.eu> felületen található.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete határozza meg az egyéb eljárási költségeket.”

- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 4. a VE/51/01297-8/2025 ügyszámú, 2025. május 21. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

„ 1. A Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. Az elkészített ERD feltárási projektterve az érintett régészeti lelőhelyek területén a feltárás módjaként régészeti megfigyelést javasol. Az Öv. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján a beruházó és a feltárást végző intézmény a nagyberuházást megelőző feltárássra vonatkozó szerződést a feltárási projektterv adataira figyelemmel köti meg. A Kötv. 23/E § (5) bekezdése szerint nagyberuházás megvalósítása esetén a régészeti földmunka, valamint a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. Az Öv. rendelet 43. § (3) bekezdése alapján nagyberuházás esetén a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani, továbbá a 36. § (2) bek. alapján a régészeti földmunkát, valamint a kivitelezés földmunkáit, a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni. Kiemelt nagyberuházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik a megelőző feltárás, valamint a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka elvégzéséről. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv az Öv. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ.

2. A Kötv. 23/E. § (9) bekezdése értelmében, ha elfedés műszakilag nem valósítható meg, akkor a régészeti megfigyelés keretében régészeti bontómunkát kell végezni. Az Öv. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell

FE/MMBO/01636-46/2025

elvégezni.

*A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint a fenti feltételek mellett felel meg.*

*A kiadmányozás a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) számú utasításán alapul.*

- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály – Erdészeti Osztály a VE/32/02276-8/2025 ügyszámú, 2025. május 22. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„ A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az Adattárban nyilvántartott erdő- és egyéb részleteket érint.*

*Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerinti végleges erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni a beruházás megkezdése előtt.*

*A beruházó az érintett területekre vonatkozóan a VE/32/5085-10/2023. ügyiratszámú határozatban az elvi erdő igénybevételi engedélyt megkapta. Az erdőterületek igénybevétele az Evt. 82. § (4) bekezdése értelmében csereredősítés kötelezettséggel jár. A csereerdősítési kötelezettség helyszíne az erdészeti hatóság előtt még nem ismert. Az Evt. 82. § (6) bekezdése alapján a igénybevétel megkezdésnek feltétele a csereerdősítés engedélyezése, csereerdősítési kötelezettség keletkezése időpontjának pedig az igénybevétel megkezdése minősül.*

*Amennyiben a tervezett beruházás miatt az érintett erdőterületeken fakitermelés szükséges, akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi eljárásakor az erdőtervet módosítja, melynek engedélyezését követően történhet a fakivágás.*

*Amennyiben a tervezett beruházás során az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanon található, az erdészeti hatóság hatáskörbe tartozó fa vagy faállomány kitermelése szükséges, úgy az csak a fakitermelés előzetes bejelentésének erdészeti hatóság általi tudomásul vétele után végezhető.*

*Tájékoztatom, hogy fásításból tervezett fakitermelések bejelentésének tárgyában 2024. július 1-től erdészeti hatóságként országos illetékességgel a Nébih jár el. A fásításból tervezett fakitermelés bejelentést kizárólag a Nébih elektronikus felületén lehet benyújtani. A benyújtással kapcsolatos részletes információk a <https://portal.nebih.gov.hu/fasitas> weboldalon elérhetőek.*

*Az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján tilos a beruházással érintett ingatlanok szomszédságában lévő erdőkben hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a beruházónak gondoskodnia kell.*

*Az állásfoglalást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 10. § d) pontjában biztosított hatáskörben eljárva, a Korm. rend. 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam ki.*

Eljárásom során Hálózati engedélyest a 2025. május 19. napján kelt FE/MMBO/01636-3/2025 ügyiratszámú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel, a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel. A hiánypótlásként kért dokumentumokat a Hálózati engedélyes 2025. szeptember 22. napján pótlólag csatolta a kérelemhez.

Hálózati engedélyes csatolta kérelméhez:

- az AFRY ERŐTERV ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3.) Pető Csaba (Kamarai nyilvántartási szám 13-8186) tervező által készített 141001020 munkaszámú 2025. október 15. napján kelt tervdokumentációt,
- a GEOTREND Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. IV. em. 410-411.) által készített 65-5/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-6/2023 munkaszámú, 2023. december 11. napján kelt, 65-3/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-7/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-4/2023 munkaszámú, 2023. december 11. napján kelt, 65-10/2023 munkaszámú, 2023. december 14. napján kelt, 65-8/2023 munkaszámú, 2023. szeptember 14. napján kelt, 65-9/2023 munkaszámú, 2023. december 13. napján kelt, 65-1/2023 munkaszámú, 2023. november 06. napján kelt, valamint 65-2/2023 munkaszámú, 2023. december 09. napján kelt, változási vázrajzokat és területkimutatásokat.

FE/MMBO/01636-46/2025

**A felelős tervező Pető Csaba (Kamarai nyilvántartási szám 13-8186) tervező 2025. szeptember 24. napján kelt tervezői nyilatkozata szerint:**

„Kijelentem továbbá, hogy:

- az előkészítő eljárás során vizsgáltam a terület- és településrendezési tervekkel való összhangot, valamint figyelemmel voltam az érintett ingatlantulajdonosok ingatlanát érintő –okirattal, különösen építési engedéllyel igazolt – középtávú terveire, valamint az érintettek körét teljesen feltártam,
- a tárgyi beruházás az E.ON Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt és megítélésem szerint az érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza,,
- az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmelegelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak,
- a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
- biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
- a tervezés során jelen Műszaki leírás 7. fejezetében felsorolt hatályos jogszabályokat, műszaki irányelveket, országos valamint szakági szabványokat vettem figyelembe,
- a tervezésre jogosultsággal rendelkezem.”

**Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2025. szeptember 24. napján nyilatkozott közcélúság és nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás jogalapjáról, amely szerint:**

1. beruházás célja az Észak-Dunántúl térségében a regionális **ellátásbiztonság és ellátásminőség növelése, a megnövekedett fogyasztói igények kiszolgálása, továbbá a megújuló energiaforrások hálózati integrációjának biztosítása, különös tekintettel a magyar villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozott, zavartalan és hatékony működésére.**
2. A Zirc – Litér 132 kV-os távvezeték létesítése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kidolgozott és a **Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott Hálózatfejlesztési Terv (HFT)** részét képezi. **A HFT alapján a beruházás közcélú hálózati fejlesztésnek minősül.**
3. A tárgyi hálózatszakaszt a MEKH H 1698/2021. számú határozatával közcélú hálózati elemmé minősítette.
4. A beruházás a Danube InGrid projekt keretében valósul meg, melyet a **778/2021. (XII. 23.) Korm. Rendeletével** a Kormány kiemelten közcélú beruházássá nyilvánított.

Ezzel teljesült a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET.) 123. § (1) bekezdésében foglalt előírás, melynek értelmében a közcélú hálózat nyomvonalát belterületen úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az közterületen haladjon és nem köztulajdonban lévő ingatlan csak akkor érintsen, ha a beruházás műszaki okokból máshol nem, vagy csak aránytalan költséggel lenne megvalósítható, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 12. § (3) bekezdésben foglalt előírást, amely szerint az előkészítő eljárás során vizsgálni kell a terület- és településrendezési tervekkel való összhangot, valamint figyelemmel kell lenni az ingatlantulajdonos ingatlanát érintő – okirattal, különösen építési engedéllyel igazolt – középtávú terveire és nyilatkozatával kijelentette, hogy az alkalmazott megoldások megfelelő biztonságúak.

#### **Eljárásom során az alábbi eljárási cselekmények történtek:**

1. A Kérelmező kérelme mellékleteként csatolta a beruházással érintett **Zirc 016/4, 014, 013/26, 013/27 hrsz.-ú és Nagyesztergár 095/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát, melyben a tárgyi hálózat létesítéséhez nem járult hozzá.** A VET 123. § (3) bekezdése értelmében a közcélú hálózat idegen ingatlanon történő elhelyezésére a hálózati engedélyes javára a hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. A Korm. r. 12. § (3) bekezdése értelmében a tervezés során figyelemmel kell lenni az ingatlantulajdonos ingatlanát érintő - okirattal, különösen építési engedéllyel igazolt - középtávú terveire.

Mindezek érdekében FE/MMBO/01636-11/2025 ügyiratszámom 2025. május 20. napján a tényállás tisztázása érdekében megkerestem Zirc 016/4, 014, 013/26, 013/27 hrsz.-ú és Nagyesztergár 095/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát nyilatkozattétel céljából, kérve, hogy nyilatkozzon, hogy a „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélye” megnevezésű hálózat létesítése -okirattal, különösen építési engedéllyel igazolható- középtávú terveivel ellentétes-e, valamint az ingatlan használatát a létesítendő közcélú hálózat lényegesen akadályozza-e és amennyiben igen, úgy csatolják az igazoló okirat másolatát.

FE/MMBO/01636-46/2025

Az érintett ingatlan tulajdonos FE/MMBO/01636-11/2025 ügyiratszámú végzésemre a kézhezvételt követő 5 napon belül nem válaszolt.

2. A kérelem mellékleteként csatolásra került a beruházással érintett **Eplény 0223 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának és útkezelőjének (Eplény Község Önkormányzata) 2023. november 27. napján kelt nyilatkozata**, melyben a tárgyi hálózat létesítéséhez nem járult hozzá a következők szerint:

„Eplény Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 55/2023. (XI.22.) határozata alapján (mellékelve) a távvezeték jelen formában történő létesítését ellenzem..”

**A tulajdonos fenntartja, hogy a beruházáshoz továbbra sem járul hozzá, mert ellentétes a középtávú terveivel, amelyet okirattal, különösen építési engedéllyel nem igazolt.**

**Az előbbieken leírtakat az EPL/247-18/2025 ügyiratszámú 2025. október 22. napján kelt levelében részletesen megindokolt, valamint hivatkozott többek között a következőkre:**

- „Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
- „A légvezetékekkel tervezett beruházás sérti az Eplény Községi önkormányzat Képviselőtestületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (9)-(10) bekezdéseit, továbbá az Eplény Község önkormányzati Képviselő-testületének az EPLÉNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (18) bekezdése, 41. § (7)-(8) bekezdése rendelkezéseit.”
- „A Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet alapján, a tervezett nyomvonal, a község közigazgatási területén belül, teljes hosszában érinti
  - az ökológiai hálózat magterületet, részben az ökológiai hálózat puffer területet,
  - erdőterület övezetet,
  - a tájképvédelmi terület övezetet,
  - turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezetét,
  - az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő térség településeinek övezetét.”
- „A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó szabályok, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint, a tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az **erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tárhazsnálat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.**”
- „Eplény Községi önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (9)-(10) bekezdései alapján, közművek (erős és gyengeáram, hírközlés, távközlés) felszín felett új építés esetén nem vezethetők.”

**Hatóságom megállapította, hogy Eplény Községi önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének az említett bekezdései, a jelenleg hatályos állapotban pontosan, így szólnak:**

„ 28. § (9) Közművek (erős és gyengeáram, hírközlés, távközlés) felszín felett új építés esetén, a **magasabb rendű jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve**, nem vezethető.

(10) Meglévő felszín feletti közművek esetében jelentősebb beavatkozások esetén törekedni kell a felszín alatti kiépítés megvalósítására.”

**A Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kiemelt r.) 2. §. (2) bekezdése szerint az 1. melléklet szerinti ingatlanok**

vonatkozásában az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet és a hatályos településrendezési eszközöket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti, a 3. mellékletben meghatározott helyrajzi számú ingatlanok kivételével az építendő földkábeles megoldás alkalmazására nem kötelezhető.

Az előbbieken említett Kiemelt r. 3. mellékletében nem szerepel Eplény települést érintő ingatlan, így a Hálózati Engedélyes a tárgyi beruházás keretében földkábeles megoldás alkalmazására nem kötelezhető.

Eplény Község Önkormányzata kifogásolta még, hogy:

- **„Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének az EPLÉNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ön) 5. § (18), valamint a 41. § (7)-(8) bekezdése szerint:**
  - „ 5. § (18) Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen **10 m-nél magasabb építmény vagy műtárgy elhelyezése csak tájésztétikai vizsgálattal és külön jogszabályban meghatározott látványtervvel alátámasztott módon lehetséges.** Az önkormányzati testület véleményét az építmény, műtárgy elhelyezésével kapcsolatban ki kell kérni, hozzájárulását biztosítani kell.”
  - „ 41. § (7) Tilos a védett természeti terület besorolási övezetű. a meglévő igénybevételén felüli erdőterületeken felszín feletti nyomvonalas közművet (táv- és egyéb vezeték) elhelyezni.
  - A felszín alatti közművek elhelyezése e területeken csakis erdőterület csökkenés (fakivágás) nélkül, meglévő erdőirtások, és nyiladékok igénybevételével történhet a szakhatósági engedélyek birtokában.
  - (8) Védett természeti terület védőövezetben felszín feletti nyomvonalas létesítmény (táv- és egyéb vezeték), a helyi rendezési tervben szereplő belterületi lakóövezetektől minimálisan 250 m távolságban helyezhető csak el úgy, hogy az a lakóingatlanokról az erdőre való szabad rálátást nem korlátozhatja, illetve nem változtathatja meg.”
- „A nagyfeszültségű távvezetéknek jelentős elektromágneses sugárzásuk van, melyek hatóköre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint hozzávetőleg 500 méter. Az elektromágneses erőter okozhat élettani zavarokat is, hiszen közismert, hogy a sejtek közötti információcsere is elektromos impulzusok útján történik.”
- „A Danube InGrid 132 kV-os távvezeték aggályaival kapcsolatban megkerestem az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENVI) és az Energiaügyi Főigazgatóság (DG ENER) főigazgatóit, amelyet a CEF Energy támogatásból finanszíroznának. A Head of Unit European Commission, Directorate-General for Environment, ENV.E2 — Environmental Compliance Implementationtól érkezett válaszlevélben közölték, hogy szorosan figyelemmel kísérik a projekt megvalósítása és a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.”

**Az Önkormányzat továbbá nyilatkozott, hogy a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja az önkormányzat településképi-érvényesítési eszköz alkalmazására való törvényben biztosított jogának elvonását jelenti.**

**A Kiemelt r. 2. § (1) bekezdés szerint:**

**2. § (1) A Beruházással összefüggésben**

- a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
- b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
- c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

FE/MMBO/01636-46/2025

Ezáltal az EPL/247-18/2025 számú 2025. október 22. napján kelt levélben leírtakat nem tudtam eljárásom során figyelembe venni, valamint az előbbieken leírtakat a felelős tervező Pető Csaba (Kamarai nyilvántartási szám 13-8186) tervező 2025. szeptember 24. napján kelt tervezői nyilatkozata alapján megvizsgálta.

A Kérelmező kérelméhez csatolta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda 2025.04.23. napján kelt VE/05711-28/2025. ügyiratszámú térségi területfelhasználási engedély kérelmére a „Zirc Észak – Litér 132 kV-os távvezeték” beillesztését engedélyező határozatot.

**3.** Eplény 0223 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának és útkezelőjének (Eplény Község Önkormányzata) EPL/1229-3/2023 ügyiratszámú 2023. november 27. napján kelt nyilatkozatában a **kezelői hozzájárulást is elutasítja.**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (2) bekezdése szerint az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.

A 2025. május 19. napján kelt FE/MMBO/01636-3/2025 ügyiratszámú végzésben a Kérelmezőt hiánypótlásra hívtam fel, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (2) bekezdése szerinti engedélyt nyújtsa be.

Az engedélyes 2025. május 22. napján érkezett levelében a kérte az eljárás felfüggesztését, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak nem tud eleget tenni az előírt határidőn belül.

A Hatóság az engedélyezési eljárást a hálózati engedélyes kérelmére felfüggeszti a kérelemben jelzett körülmény fennállásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.

Az FE/MMBO/01636-16/2025 ügyiratszámú végzésben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 123. §. (3) bekezdése szerint az eljárás felfüggesztéséről döntöttem.

**A Kérelmező hiánypótlásként benyújtotta a 2025. július 22. napján kelt VE/62/00506-14/2025. ügyiratszámú Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály útkezelői hozzájárulás felülvizsgálatáról szóló határozatot, amelyben az alábbi döntést hozták:**

***„a közútkezelői hozzájárulást az Eplény 0223 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” művelési ágú ingatlan tekintetében feltétel nélkül megadom.”***

A Kérelmező 2025. szeptember 22. napján megküldte hatóságom részére a hiánypótlásként kért iratokat és kérte az eljárás folytatását, így az FE/MMBO/01636-20/2025 ügyiratszámú végzésben az eljárás folytatásáról döntöttem.

**4.** Az engedélyes 2025. szeptember 26. napján érkezett levelében a kérte az eljárás felfüggesztését, tekintettel arra, hogy a szakhatósági egyeztetések több időt vesznek igénybe.

Az FE/MMBO/01636-29/2025 ügyiratszámú végzésben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 123. §. (3) bekezdése szerint ismét az eljárás felfüggesztéséről döntöttem.

A Kérelmező 2025. október 16. napján megküldte hatóságom részére a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 14121-5/2025/h Nyt. számú szakhatósági állásfoglalását, valamint a kérelmének a tartalmát a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály szakhatóság hozzájárulása érdekében megváltoztatta és ezzel egyidejűleg benyújtotta a módosított tervdokumentációt és kérte az eljárás folytatását.

**A változtatás az oszlopkiosztást érinti, amely kizárólag a Veszprém 01304 hrsz-on (kivett állami terület I.) belül került módosításra nyomvonalban akképp, hogy a Honvédelmi Minisztérium kérésére a 65-ös számú oszlop 20 méterrel áthelyezésre került a 64-es számú oszlop irányába, és a 65-es oszlop magassága megemelésre került. A tervezett hálózatlétesítés műszaki tartalma egyebekben nem változott.**

Az FE/MMBO/01636-31/2025 ügyiratszámú végzésben az eljárás folytatásáról döntöttem.

Eljárásom alatt 2025. október 16. napján a szakhatóságokat és szakkérdés vizsgálókat ismételtlen megkerestem nyilatkozatuk kiadása céljából, hogy korábbi állásfoglalásukat fenntartják-e.

FE/MMBO/01636-46/2025

**A rendelkező részben foglaltak szerint, az alábbi indokolással járultak hozzá, illetve tartották fenn korábbi állásfoglalásukat az engedély kiadásához:**

- a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a JN/59/05931-32/2025. ügyiratszámú, 2025. november 14. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

*„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Csikvári út 15-17.) által FE/MMBO/01636-33/2025. iktatószám alatt ismételt szakkérdés vizsgálat kérelemmel fordult Főosztályunkhoz. A mellékelt dokumentációból megállapítottuk, hogy a műszaki tartalom változott, ezért módosítottuk a JN/59/05931-21/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálatunkat.*

*Az EVD kiegészítése alapján a módosított nyomvonallal a vonatkozó szabványok alapján a távvezeték a 26 m szélességű teljes biztonsági övezettel együtt elhelyezhető a MAVIR távvezeték hálózat már jelenleg is fátlan állapotban tartott biztonsági övezetében. A nyomvonal kiépítése, és üzemelése tehát nem jár többlet erdőterület vagy Natura 2000 terület igénybevételével; a távvezeték megvalósítása esetén nem kerül kialakításra új nyiladék erdőterületen, az érintett szakaszokon a korábban tervezett nyiladék okozta élőhely veszteséggel nem kell számolni.*

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítéssel érintett nyomvonal barlang felszíni védőövezetét nem érinti, azonban a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti, a törvény erejénél fogva (ex-lege) védett lápterületen halad a Veszprém 0173/44, 0174 hrsz. (53. és 54. számú oszlopok között), és a Veszprém 0179/7 hrsz. (55, 56, 57 számú oszlopok) közti szakaszon.*

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítése érinti a Keleti-Bakony (HUBF20001) és a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek Natura 2000 hálózatokat, valamint megközelítik a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek Natura 2000 hálózatot.*

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” beruházással kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet lezáró VE-09/KTF/02196-103/2020. iktatószámú határozatban többek között az alábbiakat állapították meg: „A tervezett beruházást a továbbiakban a módosított nyomvonal figyelembevételével vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a létesítmény oszlopkiosztása a nyomvonal áthelyezésével módosult (66 db oszloppal valósul meg 68 helyett). Az új nyomvonal szerinti 42. számú oszloptól továbbá a MAVIR 400 kV-os vezetékétől a kelet felé történő eltávolodás megszűnt, így a Kádártai dolomitmezők Natura 2000 területet is a meglévő MAVIR pásztaban keresztezi az új távvezeték. A Papod és Miklád (HUBF20002) Natura 2000 területet a természetvédelmi kezelő nyilatkozata alapján a továbbiakban nem vizsgáltam. A módosított nyomvonal Hajmáskér területén mintegy 1100 m hosszban – a 26. és 29. számmal jelölt oszlopok között – az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelettel kijelölt Keleti-Bakony (HUBF20001) és Veszprém területén mintegy 2620 m hosszban – az 54. és 60. számmal jelölt oszlopok között – a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési (SAC) Natura 2000 területen halad át és Veszprém területén, a 34-38. számú oszlopok közt továbbra is megközelíti, de hatásterületével sem veszi igénybe a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési (SAC) Natura 2000 területet. Az új nyomvonal barlang felszíni védőövezetét továbbra sem érinti, azonban a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti, a törvény erejénél fogva (ex-lege) védett lápterületen halad a Veszprém 0173/44, 0174 hrsz. (53. és 54. számú oszlopok között), és a Veszprém 0179/7 hrsz. (55, 56, 57 számú oszlopok) közti szakaszon. A nyomvonalváltozással a korábbi, az MaTrT. 25. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi szempontú jogszabályi kizáró ok megszűnt.”*

*„A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk a módosított nyomvonal ellenére nem kerültek átdolgozásra. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban megállapítható, hogy a beruházás - mivel a már meglévő MAVIR távvezeték hálózat jelenleg is fátlan állapotban tartott biztonsági övezetében létesül – a jelölő fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére, a Natura 2000 területekre jelentős kedvezően hatással nem jár, fenntartási céljait nem veszélyezteti vagy sérti, ezzel együtt természetvédelmi szempontból jelentős hatásai nem állapíthatók meg.*

*Összegezve megállapítható, hogy a tervezett távvezeték módosított nyomvonal szerinti létesítése az engedélyezés során figyelembe veendő, fenti szempontok szerinti megvalósulása esetén sem a létesítés, sem az üzemelés, sem*

**pedig a felhagyás fázisában nem jár jelentős táj- és természetvédelmi hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.”**

*A földkábel védőcsövét résmentesen le kell zárni, mert amennyiben ez nem következik be, ökológiai csapda alakulhat ki. Számtalan korábbi példa mutatja, ha ez nem következik be, nagyszámú védett madár (elsősorban harkály és cinegefélék) jut be a védőcsőbe, ahonnan, már kijönni nem képesek és így itt is tömeges pusztulás alakulhat ki.*

*A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”.*

*A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítése a kialakult a kultúrtájra nincs jelentős hatással. Előírásaink betartása mellett a tervezett létesítés természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.*

*A tervezett beruházás keretében jelen eljárásban erőművet, illetve átalakító berendezést nem létesítenek, így jelen eljárás nem tartozik a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. táblázatának 3.1. pontjába.*

*Tárgyi eljárásban Főosztályunk vonatkozásában a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 2. táblázat 3.1. pontja alapján – zajvédelmi szempontból – a szakkérdés vizsgálatának feltétele nem teljesül.*

**A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.) 2205-8/2025. Ikt. számú nyilatkozatában szereplő követelmények indoklása:**

*„Hivatkozott számú megkeresésében a „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés létesítése, vezetékjog engedélyezési eljárás” megnevezésű vezetékjogi eljárás során nyilatkozattételre kapott felhívásnak megfelelően, a nyomvonal kijelölési dokumentációt szakállományom megvizsgálta, azzal kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.*

*A létesítendő távvezeték és annak biztonsági övezete érinti az **Olaszfalu 0180 hrsz-ú, Eplény 0216/4 hrsz-ú, Veszprém 01025/1, 01025/2, 01033, 01034, 01061, 01062, 01063, 0177/13, 0179/88, 0193, hrsz-ú, Hajmáskér 03/4, 083/2 hrsz-ú** ingatlanokat, melyek a Magyar Állam tulajdonában, a **Honvédelmi Minisztérium** (továbbiakban: HM) vagyongazdálkodásában, az **MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság** utaltságában és a **VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.** szakkezelésében vannak.*

**Olaszfalu 0180, Veszprém 01025/1, 0125/2 hrsz-ú** ingatlanokon a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a **Nemzeti Földügyi Központ** (továbbiakban: NFK) útján gyakorolja.

*Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Danube InGrid projekt keretein belül nagyfeszültségű villamos távvezetékét és egyszerűsített transzformátor állomások létesítését tervezi.*

*Tárgyi dokumentáció a Zirc-Litér között egy megközelíthetőleg 22,3 km hosszú 132 kV-os távvezeték szakasz létesítésére vonatkozik, melynek nyomvonalat Veszprém megyét érinti.*

*A beruházás kiemelt jelentőségű. Körülbelül 21,1 km, melynek több mint fele 10,9 km honvédségi területen megy keresztül. Ennek a területnek nagy része erdő terület. Érint továbbá NATURA 2000-es területeket is.*

*A területen van egy MAVIR által üzemeltetett 400kV-os távvezeték, ami Győrtől-Litérig halad. Ennek nyomvonalát illetve a nyomvonal folyosóját felhasználva, a környezeti hatások minimalizálásával történt a tervezés.”*

*Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) az egyéb eljárási költségeket [10 000 Ft] megfizette.*

*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályunk hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:*

- A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet 2. táblázat 2. pontja és a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet 2. táblázat 3. pontja értelmében **katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyekben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály jelen eljárásban különös illetékességgel rendelkezik.**

FE/MMBO/01636-46/2025

- A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése és 4. számú melléklet 3. táblázat 3. pontja alapján hatóságunk tárgyi eljárásban tájvédelmi szakkérdés vizsgálatára jogosult.
  - A Keleti-Bakony (HUBF20001), a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) és a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek Natura 2000 hálózatok lehatárolása a <https://natura2000.eea.europa.eu> felületen található.
  - A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete határozza meg az egyéb eljárási költségeket.”
- az Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály a KÖFÁT/60481-3/2025/LRHF számú 2025. október 21. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában:
- „Eljáró hatóság a 2025. október 17. napján érkezett, FE/MMBO/01636-32/2025 iktatószámú megkeresésében a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélyének megadása ügyében a KÖFÁT/32004-9/2025/LRHF iktatószámú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozattételre hívta fel a Szakhatóságot.
- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sor a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárásban a légiközlekedési hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
- Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sora alapján a Szakhatóság vizsgálatának célja „polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára”.
- A Szakhatóság a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat megvizsgálta és a rendelkező részben meghatározottak szerint adta meg állásfoglalását.
- A Szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sora és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995 (XI. 30.) Korm. rendelet 21/G. § és 21/H. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, továbbá az ICAO Annex 14/I. 6. fejezete alapján adja meg.
- A Szakhatóság az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zárta ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
- A Szakhatóság rögzíti, hogy 2022. december 1. napjától a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontja alapján az építési és közlekedési miniszter.
- A Szakhatóság a rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. fejezet 41. pontjában és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés által meghatározott hatásköre alapján és országos illetékességgel járt el.
- A kiadmányozási jog az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 106. § (1) bekezdésén alapul.”
- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 4. a VE/51/01297-15/2025 ügyszámú, 2025. október 17. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:
- „ 1. A Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. Az elkészített ERD feltárási projekterve az érintett régészeti lelőhelyek területén a feltárás módjaként régészeti megfigyelést javasol. Az Öv. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján a beruházó és a feltárást végző intézmény a nagyberuházást megelőző feltáráshoz szükséges szerződést a feltárási projektterv adataira figyelemmel köti meg. A Kötv. 23/E § (5) bekezdése szerint nagyberuházás megvalósítása esetén a régészeti földmunka, valamint a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. Az Öv. rendelet 43. § (3) bekezdése alapján nagyberuházás esetén a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani, továbbá a 36. § (2) bek. alapján a régészeti földmunkát, valamint a kivitelezés földmunkáit, a feltárás

FE/MMBO/01636-46/2025

vezetőjének irányításával kell végezni. Kiemelt nagyberuházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik a megelőző feltárás, valamint a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka elvégzéséről. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv az Öv. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ.

2. A Kötv. 23/E. § (9) bekezdése értelmében, ha elfedés műszakilag nem valósítható meg, akkor a régészeti megfigyelés keretében régészeti bontómunkát kell végezni. Az Öv. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint a fenti feltételek mellett felel meg.

A kiadmányozás a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) számú utasításán alapul.”

- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály – Erdészeti Osztály a VE/32/02276-15/2025 ügyszámú, 2025. október 18. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

„ A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az Adattárban nyilvántartott erdő- és egyéb részleteket érint.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerinti végleges erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni a beruházás megkezdése előtt.

A beruházó az érintett területekre vonatkozóan a VE/32/5085-10/2023. ügyiratszámú határozatban az elvi erdő igénybevételi engedélyt megkapta.

Az erdőterületek igénybevétele az Evt. 82. § (4) bekezdése értelmében csereerdősítés kötelezettséggel jár. A csereerdősítési kötelezettség helyszíne az erdészeti hatóság előtt még nem ismert. Az Evt. 82. § (6a) bekezdése alapján az igénybevétel megkezdésének feltétele az erdő igénybevételhez kapcsolódóan előírt csereerdősítési kötelezettség teljesítésének megfelelő területre szóló csereerdősítési terv engedélyezésre történő benyújtása. Az Evt. 82. § (6) bekezdése szerint a csereerdősítési kötelezettség keletkezése időpontjának az igénybevétel megkezdése minősül.

Amennyiben a tervezett beruházás miatt az érintett erdőterületeken fakitermelés szükséges, akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi eljárásakor az erdőtervet módosítja, melynek engedélyezését követően történhet a fakivágás.

Amennyiben a tervezett beruházás során az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanon található, az erdészeti hatóság hatáskörbe tartozó fa vagy faállomány kitermelése szükséges, úgy az csak a fakitermelés előzetes bejelentésének erdészeti hatóság általi tudomásul vétele után végezhető.

Tájékoztatom, hogy fásításból tervezett fakitermelések bejelentésének tárgyában 2024. július 1-től erdészeti hatóságként országos illetékességgel a Nébih jár el. A fásításból tervezett fakitermelés bejelentést kizárólag a Nébih elektronikus felületén lehet benyújtani.

A benyújtással kapcsolatos részletes információk a <https://portal.nebih.gov.hu/fasitas> weboldalon elérhetőek.

Az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján tilos a beruházással érintett ingatlanok szomszédságában lévő erdőkben hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a beruházónak gondoskodnia kell.

Az állásfoglalást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 10. § d) pontjában biztosított hatáskörben eljárva, a Korm. rend. 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam ki.”

Az engedélyes nyilatkozott, hogy az építési tevékenység során **500 m<sup>3</sup>-t meghaladó ásványi nyersanyagot** termelnek ki. A Korm.r. 6. § (4) bekezdése értelmében a végleges határozatot közölni kell a bányafelügyelettel is.

A Hálózati engedélyes nyilatkozott, hogy a közcélú hálózat létesítése annak szükséges fejlesztése érdekében indokolt.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a közcélú hálózat létesítése az érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza, a tervezett építési tevékenység és a benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeknek, a vezetékjogi engedély megadásának és vezetékjog alapításának jogszabályi akadálya nincs.

FE/MMBO/01636-46/2025

**Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.**

Határozatom jogalapja a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.).

A VET 123. § (3a) bekezdés szerint közterületen elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A közcélú hálózat közterületen történő elhelyezését, átalakítását a közterület tulajdonosa, kezelője tűrni köteles. A közterület igénybevétele – beleértve a közterület használati korlátozását is – okozott károkért a hálózati eszköz beruházója kártalanítást nyújt. A közterület igénybevételeért a közterület tulajdonosa, kezelője – az ügyi igazgatásról szóló miniszteri rendelet szerinti összegen túl – további díj vagy költség megfizetését, megállapodás kötését nem kérheti.

A VET. 125. § (1) bekezdése szerint a véglegessé vált határozat megküldésével a hatóság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. A vezetékjog a véglegessé vált határozat alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.

A vezetékjog alapján végezhető tevékenységekről a VET. 124. § (1) - (5) bekezdései rendelkeznek.

A használati jog a VET. 128. § (2) bekezdése alapján illeti meg a mindenkori engedélyest.

A figyelemfelhívás 1. pontja a Korm.r. 5. § (1)-(3) bekezdése, 2. pontja a VET 137. § (2) bekezdése, 3. pontja a VET 137. § (3)-(3b) bekezdése, 4. pontja a Korm.r. 10. § (1) bekezdése, 5. pontja a VET 133. §-a, 6. pontja a VET 125. § (3) bekezdése, 7. pontja a VET 128. § (2) bekezdése, 8. pontja a VET. 117. § (6) bekezdése, 9. pontja a VET. 117. § (7) bekezdése és a VET. 126. § (1)-(2) bekezdése előírásain alapul.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) szerint, az 1. melléklete határozza meg.

Az engedélyezési eljárás során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és ugyanezen jogszabály 1. melléklete alapján kerestem meg a szakhatóságokat.

*A légügyi szakhatósági szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban az egyéb eljárási költséget, szakhatósági díjat a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése állapítja meg.*

*A szakkérdés vizsgálatáért fizetendő díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 8.2 és 10 sora határozza meg.*

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. *A határozat hirdetményi úton való közlését a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: Törvény) 196. § (1) bekezdése írja elő, a döntés közlésének napjáról a Törvény 196. § (2) bekezdése rendelkezik.*

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. §-án, a 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, 116. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézés szabályait a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a, az elektronikus ügyintézés módjára vonatkozó előírásokat a 20. §-a tartalmazza.

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete szabályozza.

A kereset benyújtásának szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37-39. §-ai tartalmazzák.

A hálózati engedélyest a határozat véglegessé válásáról a záradékolt tervek egyidejű megküldésével értesítem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése és Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi

FE/MMBO/01636-46/2025

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI.21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Dr. Molnár Tibor Károly**  
osztályvezető

Kapják:

- elosztóív szerint
- irattár