



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/MMBO/01636-55/2025	Tárgy: Határozat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) részére a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélyének módosítása ügyében
Ügyintéző: Héder Mária Mercédesz	Melléklet: -
Telefon: 22/312-054	Hivatkozási szám: -
	Ügyintézőjük: -

HATÁROZAT

Az FE/MMBO/01636-46/2025. ügyiratszámom kiadott alaphatározatot – amelyben a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés vezetékjogi engedélyét a benyújtott tervdokumentáció szerinti kivitelben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.), továbbiakban: Hálózati engedélyes) részére engedélyeztem – az alábbiak szerint hivatalból

módosítom:

Határozatom rendelkező rész 11-13. oldalán lévő a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály JN/59/05931-32/2025 számú szakkérdés vizsgálata alapján tett feltételek kikötések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a JN/59/05931-36/2025. ügyiratszámú, 2025. november 26. napján kelt szakkérdés vizsgálatában:

„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Csikvári út 15-17.) által megküldött, az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) kérelmére a Nagyesztergár; Zirc; Olaszfalu; Eplény; Veszprém; Hajmáskér; Sóly; Királyszentistván és Litér, külterületi ingatlanokon megvalósuló „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” vezetékjogi engedélyezési eljárásához az alábbi szakvéleményt adom:

A tájvédelmi szakkérdés vizsgálata során megállapítottuk, hogy a benyújtott kérelem szerinti tervezett tevékenységet nem kifogásoljuk, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért a tervezett létesítéshez az alábbi előírásokkal hozzájárulunk:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

- A tervezett beruházás megkezdése előtt a területen előforduló védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományát a tavaszi időszakban fel kell mérni.
- A beruházás során a megmaradt őshonos növényzet (elsősorban fás szárúak), minél nagyobb területen történő megőrzésére kell törekedni. A kivitelezés amennyiben védett vagy fokozottan védett növényfajok állományát megtalálják, annak helyszíni megőrzéséről, más megoldás hiányában a szakszerű áttelepítéséről gondoskodni kell.
- Áttelepítési tervet kell készíteni a védett növényfajok állományait érő negatív hatások csökkentése érdekében azokra az egyedekre vonatkozóan, amelyek a tervezett beavatkozások során közvetlenül érintettek az építési/kivitelezési tevékenységek által. Az áttelepítési tervet egyeztetni kell a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatósággal, melyet természetvédelmi engedélyezési eljárás keretein belül Főosztályunkra be kell nyújtani.
- A kivitelezés során a védett vagy fokozottan védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, valamint a védett vagy fokozottan védett

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Csikvári út 15-17.

Tel: 22/312-054, 22/500-685; 22/348-118, e-mail: meremuszak@fejer.gov.hu

Hivatali kapu KRID: 215436178

Ügyfélfogadás: Hétfő ÷ Csütörtök: 8⁰⁰- 15⁰⁰

állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos.

- A tervezett beruházás kivitelezése abban az esetben kezdhető meg, ha a védett és fokozottan védett növényfajok áttelepítésére az engedélyt megszerezték.
- Amennyiben fa- és cserjefajok kivágására lesz szükség, azok kivágását korra való tekintet nélkül, fészkelési- és vegetációs időn (március 1. és augusztus 31.) kívülre kell tervezni, fészkelési- és vegetációs időben kizárólag a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával végezhető, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni. A vegetációs időszak megkezdődése előtt el kell szállítani a kivágott biomasszát, ellenkező esetben a következő évben ökológiai csapdaként funkcionálhat egyes szaproxilofág bogárfajok számára.
- **Fa- és cserjefajok kivágásához az erdészeti hatóságtól az engedélyt be kell szerezni, illetve a szükséges bejelentéseket meg kell tenni.**
- **A földkábel védőcsövét résmentesen le kell zárni.**
- A 132 kV-os földkábelek helyüül szolgáló árokba behullott védett- és fokozottan védett hulló- és kételtű fajokat az árok visszatemetése előtt el kell távolítani, majd elengedésükről a munkálatok által nem érintett területen gondoskodni szükséges.
- A nagy területi kiterjedésű felszíni beavatkozások következtében nagy területeken, valószínűsíthetően nagyobb mennyiségben megjelenő invazív tulajdonságú fajok megtelepedését, elterjedését meg kell akadályozni.
- **A védett és fokozottan védett madarak ütközéses baleseteinek megelőzése/elkerülése érdekében a légvezeték láthatóságát növelő, a rendelkezésre álló adatok alapján leghatékonyabb, hosszú élettartamú madáreltérítő eszközök felszerelése szükséges, amelyet a vezetékkihúzással egy időben el kell végezni teljes szakaszon.**
- Az új oszlopokat tájba olvadó (szürke és zöld megfelelő árnyalatai) színezéssel kell ellátni, a nyomvonalban meglévő oszlopok színezéséhez illeszkedően.
- **Natura 2000 területen az építés során a természetvédelmi szakfelügyeletet biztosítani kell.**
- A depónia helyek és a szállítási útvonalak védett vagy jelölő faj élőhelyét nem érinthetik. Natura 2000 területen és ex-lege lápterületen depónia nem létesíthető, munkagépek elhelyezésére sem kerülhet sor. A felvonulási, szállítási útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy Natura 2000 területen csak a már meglévő utakat (erdészeti utak, földutak, egyéb használati utak) vegyenek igénybe.
- A kivitelezés során olyan tevékenység nem végezhető, amely veszélyezteteti Keleti-Bakony (HUBF20001), a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) és a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatokat.
- **A műszaki átadás-átvétel előtt legalább 8 nappal a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt tájékoztatni kell „Hivatali kapun” vagy az „epapir.gov.hu” felületen, hivatkozva a JN/59/05931-36/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálatra.**
- **A műszaki átadás-átvétel során csatolni kell az inváziós fajok terjedésének megakadályozását célzó, szaktervező által összeállított és a természetvédelmi kezelő által jóváhagyott kezelési tervet, melyben javaslatot kell tenni az üzemelés teljes várható időtartamára vonatkozóan az inváziós természetű növényfajok irtására és utókezelésére.**
- **A műszaki átadás-átvétel során szaktervező bevonásával meg kell vizsgálni, hogy a biztonsági övezetben az üzemszerű működés és az ellátásbiztonság fenntartása mellett elegendő-e csak a magas növésű faegyedek eltávolítása. Amennyiben a szakértői javaslat alapján a cserjeszint megtartható, az üzemeltetés során tervezett fenntartási, kezelési tevékenységet a cserjeszint védelmével kell megtervezni.**
- Amennyiben az üzemeltetés során az alkalmazott madárvédelmi berendezések megsérülnek, megsemmisülnek, illetve a feladatuk betöltésére alkalmatlanná válnak, azt az üzemeltetőnek haladéktalanul javítani/pótolni kell.

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.) környezetvédelmi előírásai:

- **A beruházást megelőzően a VERGA Zrt. használatában lévő ingatlanokon az erdőterületre vonatkozó érintettség esetén az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni. Az eljárással kapcsolatos eljárási és mindennemű költséget az erdőterület igénybe vevőjének, jelen esetben a beruházónak kell vállalnia.**
- **Az erdőterület igénybevétele, vagy erdőállomány bármilyen jellegű károsodása esetén a VERGA Zrt. teljes mértékű kártalanítása szükséges!** Elérhetőségek: Cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Telefon: +36-88-591-510/+36-88-591-511/+36-30-3859-880 Email: titkarsag@verga.hu Vezérigazgató: Ugron Ákos Gábor Termelési vezérigazgató-helyettes: Szedlák Tibor (+36-30-300-7007 szedlak.tibor@verga.hu).
- **Érintett ingatlan a cselekvő katonai használatban lévő hadiút részét képezi. A Magyar Honvédség haderőfejlesztése és az alaprendeltetésű, valamint a vállalt NATO szövetséges feladatok ellátása körében a jelenleg cselekvő katonai használatban lévő ingatlanokon a Magyar Honvédség járműveinek korlátozás nélküli közlekedtetését biztosítani szükséges.**
- **A vezetékjogi engedélyeztetési eljárás lebonyolításához szükséges az ELVI hozzájárulás beszerzése. A létesítmény használatba vételi eljárásának eredményes lebonyolításához feltétel a vezetékjogi eljárás lebonyolítása, a végleges vagyonkezelői hozzájárulás kiadása!**
- **A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység, a jelenlévő igen jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával. A tervezett beruházás, vagy bármilyen egyéb környezet használattal járó tevékenység a nevesített, jogerős engedélyek birtokában hajtható végre, mivel a HM vagyonkezelésben lévő területeken nagy kiterjedésben vannak jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei.**
- **A NATURA 2000 terület kapcsán a természetvédelmi célkitűzés az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a NATURA 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.**
- **A területen előforduló közösségi jelentőségű, valamint a védett és fokozottan védett fajok élőhelyeinek fenntartása. A közösségi jelentőségű fajok állományainak megőrzése.**
- **A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, egyúttal kizárja a környezetkárosítást.**
- **A tevékenység végzéséhez a lehető legkisebb területet kell igénybe venni.**
- **A tevékenység során földtani közeg nem szennyeződhet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2014. (VII.20.) Korm. rendelet, valamint a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet előírásait be kell tartani. Amennyiben szennyezőanyag jut a földtani közeg felszínére, haladéktalanul összegyűjtésre és ártalmatlanításra kerüljön, valamint kezelése veszélyes hulladékként történjen.**
- **Gépek parkolása, töltése kapcsán, a kivitelezésnél a munkagépek és szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal való helyszíni töltése során nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeg az esteleges elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagoktól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni.**
- **A karba helyezési munkálatok során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell lenni.**
- **A tevékenység során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírásait be kell tartani.**

Környezetvédelmi irányelvek:

- **az eredeti állapot megőrzése:** a tevékenység után a környezet eredeti állapotban történő helyreállítása, rekultiváció
- **környezeti terhelés minimalizálása:** a tervezés és a végrehajtás során a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a gyakorolt hatás a legkisebb legyen

FE/MMBO/01636-55/2025

- **a környezet szennyezésének, a természet károsításának kizárása, megakadályozása:** a tevékenység során a környezetbe szennyező anyag nem kerülhet, a tevékenység eredményeként maradandó károsodást a természet nem szenvedhet
- **természetvédelem**
- **környezetkárosító és veszélyeztető tevékenység végzésének tilalma.**”

Az engedély a hozzá tartozó, a hivatalom által záradékolt és digitális aláírással ellátott, az **AFRY ERŐTERV ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ Zrt.** (1117 Budapest, Infopark sétány 3.) **Pető Csaba** (Kamarai nyilvántartási szám 13-8186) tervező által készített 141001020 munkaszámú 2025. október 15. napján kelt tervdokumentációval, valamint a **GEOTREND Kft.** (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. IV. em. 410-411.) által készített 65-5/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-6/2023 munkaszámú, 2023. december 11. napján kelt, 65-3/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-7/2023 munkaszámú, 2023. november 27. napján kelt, 65-4/2023 munkaszámú, 2023. december 11. napján kelt, 65-10/2023 munkaszámú, 2023. december 14. napján kelt, 65-8/2023 munkaszámú, 2023. szeptember 14. napján kelt, 65-9/2023 munkaszámú, 2023. december 13. napján kelt, 65-1/2023 munkaszámú, 2023. november 06. napján kelt, valamint 65-2/2023 munkaszámú, 2023. december 09. napján kelt, változási vázrajzokkal és területkimutatásokkal együtt hatályos.

Jelen határozat az FE/MMBO/01636-46/2025. ügyiratszámú alaphatározattal, valamint az FE/MMBO/01636-49/2025. ügyiratszámú végzéssel együtt érvényes, és nem érinti az azokban szerelő egyéb rendelkezéseket, kikötéseket és előírásokat.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal) igénybevételel köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék bírálja el.

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti bíróságtól a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., továbbiakban Kérelmező) kérelmet terjesztett elő hatóságomnál a *Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés* vezetékjogi engedélye megadása iránt.

A 2025. május 09. napján érkezett kérelem alapján 2025. május 12. napján közigazgatási eljárás indult hatóságomnál.

A Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházásá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet jelen eljárást nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásá nyilvánítja.

FE/MMBO/01636-55/2025

Az FE/MMBO/01636-46/2025 ügyiratszámú alaphatározat hivatalbóli felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a JN/59/05931-32/2025. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálat alapján határozatom rendelkező rész 12. oldal első bekezdésében lévő természet- és tájvédelmi feltétel, mely szerint „A tervezett 132 kV-os vezetéket és biztonsági övezetét kizárólag a már meglévő 400 kV-os távvezeték biztonsági övezetében lehet kialakítani.” ellentétes az alaphatározathoz tartozó műszaki tervdokumentációval, miután a tervezett vezeték részben a biztonsági övezeten kívül halad.

Az alábbi megállapítással 2025. november 24. napján megkerestem ismételten a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt, hogy a vizsgálatában található ellentmondásokat vizsgálja felül.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára jogosult Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az alapeljáráshoz adott JN/59/05931-32/2025. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatát határozatom rendelkező részében foglaltak szerint az alábbi indokolással módosította:

*„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Csikvári út 15-17.) által FE/MMBO/01636-46/2025. iktatószám alatt kiadott „a Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés érdekében 132 kV-os közcélú hálózat építését a csatolt tervdokumentáció alapján engedélyező, a vezetékjogot megalapító” határozattal kapcsolatban az engedélyes kifogással élt, a következő észrevételeket tette: 12. oldalán szereplő azon természet és tájvédelmi kikötés, hogy a „tervezett 132 kV-os vezetéket és biztonsági övezetét kizárólag a már meglévő 400 kV-os távvezeték biztonsági övezetében lehet kialakítani”, továbbá a határozat 25. oldalán az indokolási részben található azon megállapítás, hogy „az EVD kiegészítése alapján a módosított nyomvonallal a vonatkozó szabványok alapján a távvezeték a 26 m szélességű teljes biztonsági övezettel együtt elhelyezhető a MAVIR távvezeték hálózat már jelenleg is fátlan állapotban tartott biztonsági övezetében. A nyomvonal kiépítése, és üzemelése tehát nem jár többlet erdőterület vagy Natura 2000 terület igénybevételével; a távvezeték megvalósítása esetén nem kerül kialakításra új nyiladék erdőterületen, az érintett szakaszokon a korábban tervezett nyiladék okozta élőhely veszteséggel nem kell számolni”, **jogellenes, iratellenes és a határozat belső ellentmondását is eredményezi, melyre tekintettel az engedélyezett közcélú hálózat létesítési dokumentációban foglalt hálózatlétesítést az engedélyezett nyomvonalon nem lehet megvalósítani.***

Az észrevételek indoklása:

*„2020-ban valóban lefolytatott a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya („**Környezetvédelmi Hatóság**”) egy előzetes vizsgálati eljárást egy olyan nyomvonaltervre, mely arra vonatkozott, hogy a tervezni létesített Zirc-Litér közötti 132 kV-os távvezeték a biztonsági övezetével együtt a MAVIR meglévő 400 kV-os távvezetékének biztonsági övezetében kerül elhelyezésre. Ez az előzetes vizsgálati eljárás került a Határozatban is hivatkozott VE-09/KTF/02196-103/2020. számú határozattal lezárásra. Melyben a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.*

Ezt a nyomvonalat azonban az üzembiztonsági követelményekre tekintettel, a tervezéskor hatályos MSZE 50341-2:2019 szabvány előírásaira tekintettel át kellett tervezni, és nagyobb távolságba elhelyezni a 132 kV-os távvezeték meglévő 400 kV-os távvezetékétől, hogy azok üzembiztonsága biztosított legyen. Az 1. számon mellékelt rajz mutatja, hogy mekkora az a legkisebb távolság, amit tartani kell a szabványi előírások miatt a két távvezeték között. Ez a minimális távolság biztosítja azt, hogy a vezetékek a legrosszabb időjárási körülmények között se lengjenek össze. Az összelenegs zárlatot, üzemeltetési- és üzembiztonsági veszélyhelyzet kialakulását eredményezné.

Az áttervezett nyomvonalat a Társaságunk megbízásából eljáró tervezőcég megküldte a Környezetvédelmi Hatóságnak, mely VE/30/08013-2/2022 számú levelével tájékoztatta, hogy a megküldött nyomvonalrajzot áttekintette, a nyomvonal megfelel a 2020-as VE-09/KTF/02196-103/2020. számú EVD eljárást lezáró határozatnak, a módosított nyomvonal ellen kifogást nem emel. Ez a tájékoztatást 2. számú mellékletként csatoljuk.

Hatósági tájékoztatásra tekintettel az eljáró tervező felhívta a hatóság figyelmét, hogy nyomvonal ugyan párhuzamosan fut a 2020-ban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásban vizsgált nyomvonallal, de nem egyezik

meg azzal. Az eltérés a két nyomvonal között szakaszonként kb. 20-50 m között van. Ezenkívül a végleges oszlophelyek is máshová fognak kerülni, mint a 2020-as EVD-ben jelzett oszlophelyek. Kérte erre tekintettel a pontosabb nyomvonalak alapján a korábban kiadott nyilatkozatuk felülvizsgálatát, kiegészítését. A tervezői tájékoztatást 3. számú mellékletként csatoljuk.

Erre a tájékoztatásra a Hatóság VE/30/08013-4/2022. számú levelével válaszolt, mely szerint a tervező által megküldött digitális nyomvonalrajzokat áttekintette. Az előzetes vizsgálati eljárásban szereplő nyomvonalhoz képest a nyomvonal kijelölési dokumentáció (kelt: 2022. október 12., azonosító kód: 141 001020/0001/O) kis mértékben eltér; a két nyomvonal egymással párhuzamos, de közöttük szakaszonként kb. 20-50 m eltérés van, így az oszlophelyek is változtak. Az eltérés ugyanakkor nem okoz a környezeti elemekre vonatkozó többlethatást tekintettel a két nyomvonal közelségére, a hivatkozott határozatban (vagyis a VE-09/KTF/02196-103/2020. számú határozatban) foglalt megállapításokat nem befolyásolja, így a hatóság a nyomvonal ellen kifogást nem emel. Ezt a tájékoztatást 4. számú mellékletként csatoljuk.

Az előző válaszok ellenére a tervező elkészítette a teljes aktuális, jelen Határozattal létesíteni engedélyezett nyomvonalra az előzetes vizsgálati dokumentációt, és benyújtotta a Környezetvédelmi Hatóságnak, és kérte erre a nyomvonalra az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását. Az eljárás lefolytatása iránti kérelmet 5. számú mellékletként csatoljuk.

A Környezetvédelmi Hatóság VE/30/08413-4/2023. számú végzésével, mint hatáskörrel rendelkező környezet- és természetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet visszautasította a következőkre hivatkozva: „az Ügyfél kérelmezett tevékenység már rendelkezik VE-09/KTF/02196-103/2020. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal (a továbbiakban: Határozat), mely szerint a tervezett tevékenység megvalósulása esetén jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, illetve kizáró ok nem merült fel. A Határozatot a jelen eljárásban benyújtott kérelemmel és melléklet dokumentációval összevetve az előzetes vizsgálati eljárásban szereplő nyomvonalhoz képest a nyomvonal kijelölési dokumentáció kis mértékben eltér; a két nyomvonal egymással párhuzamos, de közöttük szakaszonként kismértékű eltérés, - oszlophelyeket érintően is - van. Az eltérés ugyanakkor nem okoz a környezeti elemekre vonatkozó többlethatást tekintettel a két nyomvonal közelségére, a hivatkozott határozatban foglalt megállapításokat nem befolyásolja – figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kikötéseket, nem minősül jelentős módosításnak.” Ez a végzést 6. számú mellékletként csatoljuk.”

...

Álláspontunk szerint a **Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatásaiból és VE/30/08413-4/2023. számú döntéséből kitűnik, hogy a Határozattal létesíteni engedélyezett nyomvonalú közcélú hálózat létesítés ellen kifogást nem emelt, azt támogatta, úgy, hogy új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását sem tartotta indokoltnak, sőt vissza is utasította az ennek lefolytatása iránt benyújtott kérelmet. Azt is megállapította, hogy a tervező által benyújtott dokumentációban ábrázolt nyomvonal módosítás nem minősül jelentős módosításnak. Ez a 132 kV-os nyomvonal pedig helyenként egyértelműen a MAVIR 400 kV-os vezetéke biztonsági övezetén kívül található, máshol a MAVIR 400 kV-os biztonsági övezet határvonalán vagy azon belül halad, miközben a légvezetékes szakasz jelentős részén a biztonsági övezetek kb. 7-10 m szélességben fedik egymást – kis szakaszokon ez lecsökkenhet 2-3 m-re-, míg a nyomvonal utolsó Litér állomásba becsatlakozó földkábeles szakasza műszaki okokból már eltávolodik a 400 kV-os nyomvonaltól, ez mind a Környezetvédelmi Hatósághoz, mind jelen eljárásra benyújtott dokumentáció alapján is megállapítható. De ez egyértelműség kedvéért készítettünk egy összefoglaló rajzot, mely az engedélyezett 132 kV-os hálózat nyomvonalát és biztonsági övezetét, továbbá a MAVIR 400 kV-os hálózatának és biztonsági elhelyezkedést mutatja. Nyomvonal hossza miatt ezt 8 db rajzon tudtuk ábrázolni, ezeket a lapokat összefűzve 7. számú mellékletként csatoljuk.**

Álláspontunk szerint a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörrel rendelkezőként az ügyben, az általa környezet- és természetvédelmi kérdésekben tett megállapításokhoz, döntésekhez mind az a hatóság, mind a jelen engedélyezési eljárásban szakkérdésvizsgálóként eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya kötve van, azzal ellentétes kikötést nem tehet. A Határozat 12. oldalán a rendelkező részben rögzített azon kikötés, hogy a „tervezett 132 kV-os vezetéket és biztonsági övezetét kizárólag a már meglévő 400 kV-os távvezeték biztonsági övezetében lehet kialakítani”, ellentétes, így iratellenes, és jogellenes kikötés is az eddig előadottak tükrében.

A környezetvédelmi- és természetvédelmi hatóság megállapításai, nyilatkozatai alapján kerül véglegesítésre a nyomvonal és az oszlopkiosztás. A véglegesített nyomvonalra vonatkozóan történt az erdőterületeket érintő fakitermelés végett az érintett területekre a 8. számú mellékletként csatolt **elvi erdő igénybevételi eljárás lefolytatása**. Abban az eljárásban a kormányhivatal a természetvédelmi szakkérdést megvizsgálata, és Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetés megvalósításával kapcsolatos ingatlanokat érintő, összesen 29,3278 hektár nagyságú erdő rendeltetésszerű használatát akadályozó tervezett igénybevitelére adott engedélyt a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályának honvédelmi rendeltetésű erdőterületre vonatkozó illetőségű szakhatóság bevonásával.

A véglegesített nyomvonalra történt a termőföld más célú hasznosítási eljárások lefolytatása, ez ezen nyomvonallal került a Zirc Észak – Litér 132 kV-os távvezeték a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban: VMTrT.), valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT.) Negyedik Részét képező, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervébe (a továbbiakban: BKÜTrT.) beillesztésre a 9. számú mellékletként csatolt VE/05/711-28/2025. számú területfelhasználási engedéllyel. ...

Azt is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a nyomvonal több Honvédelmi Minisztériumi kezelésben álló ingatlant is érint. A véglegesített, az építési engedélykérelem alapjául szolgáló nyomvonalat hosszú hónapokig egyeztetjük a Honvédelmi Minisztériummal, és ez a nyomvonal és kialakítás a honvédelmi szempontból elfogadható, nem sértő kialakítás.

Azt is ki szeretnénk emelni, hogy az építési engedélyezés tárgyát képező Zirc Észak – Litér 132 kV-os távvezeték a Danube InGrid projekt része, annak utolsó szakasza. Ez első két szakasz már megvalósításra került. Danube InGrid projektet a Kormány 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendeletével kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította, amelynek megvalósítása számos környezeti-, gazdasági-, és társadalmi előnnyel jár. A projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygé nyilvánította. Köztük van a környezetvédelmi, természetvédelmi, és a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményszakmákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások is.

A Projekt fő célja az észak-nyugat-magyarországi régió és a Szlovákia nyugati területén okos villamos energia elosztó hálózatok fejlesztése annak érdekében, hogy még több megújuló energia integrálható legyen az elosztói hálózatba, miközben az energiaszolgáltatók továbbra is magas minőségű és biztonságos szolgáltatásokban részesülnek. A Projekt tartalma intelligens eszközök telepítése nagy- és középfeszültségen, új távvezeték vonalak építése, átviteli/elosztói transzformálás, optikai kábelhálózat bővítése nagy- és középfeszültségen, az intelligens hálózat IT irányításának fejlesztése, valamint kommunikáció és terjesztés.

A Projekt jelentős mértékben növelni fogja az elosztott energiatermelés hálózatba integrálható mértékének a kapacitását, valamint megfelelő teret fog biztosítani az új elosztóhálózatot használó összesen 2 millió ipari, vállalkozói és lakossági ügyfél kiszolgálásához. A Projekt javítja a villamosenergia-ellátás minőségét, az ellátás biztonságát, a hálózat hatékonyságát és rugalmasságát, csökkenti a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, növeli az intelligens hálózati funkciókat és bővíti az optikai kommunikációs infrastruktúrát.

Tehát a Zirc Észak – Litér 132 kV-os távvezeték megépítése kulcsfontosságú és befejező része a Projektnek. A Határozat jelenlegi jogellenes és iratellenes természetvédelmi kikötésével a megépítést lehetetleníti el, ez pedig súlyos érdeksérelemmel, és anyagi kárral jár Társaságunknak, Magyarországnak, és az észak-dunántúli villamos energia felhasználóknak egyaránt.

Az eddig előadottak tekintettel kérjük sérelmes kikötés törlését, és ehhez kapcsolódón az indokolási rész javítását is.”

A fentiek alapján a kifogásnak és észrevételeknek helyt adva módosítottuk a JN/59/05931-32/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálatunkat.

A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítéssel érintett nyomvonal barlang felszíni védőövezetét nem érinti, azonban a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti, a törvény erejénél fogva (ex-lege) védett lápterületen halad a Veszprém 0173/44, 0174 hrsz. (53. és 54. számú oszlopok között), és a Veszprém 0179/7 hrsz. (55, 56, 57 számú oszlopok) közti szakaszon.

A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítése érinti a Keleti-Bakony (HUBF20001) és a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

Natura 2000 hálózatokat, valamint megközelítik a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatot.

A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” beruházással kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet lezáró VE-09/KTF/02196-103/2020. iktatószámú határozatban többek között az alábbiakat állapították meg: „A tervezett beruházást a továbbiakban a módosított nyomvonal figyelembevételével vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a létesítmény oszlopkiosztása a nyomvonal áthelyezésével módosult (66 db oszloppal valósul meg 68 helyett). Az új nyomvonal szerinti 42. számú oszloptól továbbá a MAVIR 400 kV-os vezetékétől a kelet felé történő eltávolodás megszűnt, így a Kádártai dolomitmezők Natura 2000 területet is a meglévő MAVIR pásztaban keresztezi az új távvezeték. A Papod és Miklád (HUBF20002) Natura 2000 területet a természetvédelmi kezelő nyilatkozata alapján a továbbiakban nem vizsgáltam. A módosított nyomvonal Hajmáskér területén mintegy 1100 m hosszban – a 26. és 29. számmal jelölt oszlopok között – az európai közöségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelettel kijelölt Keleti-Bakony (HUBF20001) és Veszprém területén mintegy 2620 m hosszban – az 54. és 60. számmal jelölt oszlopok között – a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési (SAC) Natura 2000 területen halad át és Veszprém területén, a 34-38. számú oszlopok közt továbbra is megközelíti, de hatásterületével sem veszi igénybe a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési (SAC) Natura 2000 területet. Az új nyomvonal barlang felszíni védőövetét továbbra sem érinti, azonban a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti, a törvény erejénél fogva (ex-lege) védett lápterületen halad a Veszprém 0173/44, 0174 hrsz. (53. és 54. számú oszlopok között), és a Veszprém 0179/7 hrsz. (55, 56, 57 számú oszlopok) közti szakaszon. A nyomvonal változással a korábbi, az MaTrT. 25. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi szempontú jogszabályi kizáró ok megszűnt.

Összegezve megállapítható, hogy a tervezett távvezeték módosított nyomvonal szerinti létesítése az engedélyezés során figyelembe veendő, fenti szempontok szerinti megvalósulása esetén sem a létesítés, sem az üzemelés, sem pedig a felhagyás fázisában nem jár jelentős táj- és természetvédelmi hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.”

A hivatkozott, előzetes vizsgálati eljárást lezáró VE-09/KTF/02196-103/2020. iktatószámú határozat alapját képező módosított előzetes vizsgálati dokumentációhoz képest a jelen vezetékjogi eljárás műszaki tartalma módosult, de a módosítással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE/30/08413-4/2023. számú végzésével, mint hatáskörrel rendelkező környezet- és természetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet visszautasította a következőkre hivatkozva: „az Ügyfél kérelmezett tevékenység már rendelkezik VE-09/KTF/02196-103/2020. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal (a továbbiakban: Határozat), mely szerint a tervezett tevékenység megvalósulása esetén jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, illetve kizáró ok nem merült fel. A Határozatot a jelen eljárásban benyújtott kérelemmel és melléklet dokumentációval összevetve az előzetes vizsgálati eljárásban szereplő nyomvonallalhoz képest a nyomvonal kijelölési dokumentáció kis mértékben eltér; a két nyomvonal egymással párhuzamos, de közöttük szakaszonként kismértékű eltérés, - oszlophelyeket érintően is - van. Az eltérés ugyanakkor nem okoz a környezeti elemekre vonatkozó többfélehatást tekintettel a két nyomvonal közelségére, a hivatkozott határozatban foglalt megállapításokat nem befolyásolja – figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kikötéseket, nem minősül jelentős módosításnak.”.

Az eljárásba megkerestük a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, a megküldött véleményükben előírásokkal hozzájárultak az engedély kiadásához, mely természet- és tájvédelmi előírásokat szakkérdés vizsgálatunkba beépítettük.

A „Rendelkező részben” tett előírások indoklása:

A földkábel védőcsövét résmentesen le kell zárni, mert amennyiben ez nem következik be, ökológiai csapda alakulhat ki. Számtalan korábbi példa mutatja, ha ez nem következik be, nagyszámú védett madár (elsősorban harkály és cinegefélék) jut be a védőcsöbe, ahonnan, már kijönni nem képesek és így itt is tömeges pusztulás alakulhat ki.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”.

A „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés” létesítése a kialakult a kultúrtájra nincs jelentős hatással. Előírásaink betartása mellett a tervezett létesítés természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A tervezett beruházás keretében jelen eljárásban erőművet, illetve átalakító berendezést nem létesítenek, így jelen eljárás nem tartozik a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. táblázatának 3.1. pontjába.

Tárgyi eljárásban Főosztályunk vonatkozásában a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 2. táblázat 3.1. pontja alapján – zajvédelmi szempontból – a szakkérdés vizsgálatának feltétele nem teljesül.

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.) 2205-8/2025. Ikt. számú nyilatkozatában szereplő követelmények indoklása:

„Hivatkozott számú megkeresésében a „Zirc Észak-Litér 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés létesítése, vezetékjog engedélyezési eljárás” megnevezésű vezetékjogi eljárás során nyilatkozattételre kapott felhívásnak megfelelően, a nyomvonal kijelölési dokumentációt szakállományom megvizsgálta, azzal kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.

A létesítendő távvezeték és annak biztonsági övezete érinti az **Olaszfa 0180 hrsz-ú, Eplény 0216/4 hrsz-ú, Veszprém 01025/1, 01025/2, 01033, 01034, 01061, 01062, 01063, 0177/13, 0179/88, 0193, hrsz-ú, Hajmáskér 03/4, 083/2 hrsz-ú** ingatlanokat, melyek a **Magyar Állam** tulajdonában, a **Honvédelmi Minisztérium** (továbbiakban: HM) vagyongazdálkodásában, az **MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság** utaltságában és a **VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.** szakkezelésében vannak.

Olaszfa 0180, Veszprém 01025/1, 0125/2 hrsz-ú ingatlanokon a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a **Nemzeti Földügyi Központ** (továbbiakban: NFK) útján gyakorolja.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Danube InGrid projekt keretein belül nagyfeszültségű villamos távvezeték és egyszerűsített transzformátor állomások létesítését tervezi.

Tárgyi dokumentáció a Zirc-Kitér között egy megközelíthetőleg 22,3 km hosszú 132 kV-os távvezeték szakasz létesítésére vonatkozik, melynek nyomvonalat Veszprém megyét érinti.

A beruházás kiemelt jelentőségű. Körülbelül 21,1 km, melynek több mint fele 10,9 km honvédségi területen megy keresztül. Ennek a területnek nagyrésze erdő terület. Érint továbbá NATURA 2000-es területeket is.

A területen van egy MAVIR által üzemeltetett 400kV-os távvezeték, ami Győrtől-Litérig halad. Ennek nyomvonalát illetve a nyomvonal folyosóját felhasználva, a környezeti hatások minimalizálásával történt a tervezés.”

Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) az egyéb eljárási költségeket [10 000 Ft] megfizette.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályunk hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet 2. táblázat 2. pontja és a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet 2. táblázat 3. pontja értelmében **katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyekben** a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály jelen eljárásban **különös illetékességgel** rendelkezik.
- A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése és 4. számú melléklet 3. táblázat 3. pontja alapján hatóságunk tárgyi eljárásban tájvédelmi szakkérdés vizsgálatára jogosult.
- A Keleti-Bakony (HUBF20001), a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) és a Papod és Miklád (HUBF20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatok lehatárolása a <https://natura2000.eea.europa.eu> felületen található.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete határozza meg az egyéb eljárási költségeket.”

FE/MMBO/01636-55/2025

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 120. § (1) bekezdése alapján ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

Jelen határozatban az Ákr. 120. § (1) bekezdése szerint az említett szakkérdés hivatalbóli módosításról döntöttem.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom jogalapja a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET.) és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az Ákr.

Az engedélyezési eljárás során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és ugyanezen jogszabály 1. melléklete alapján kerestem meg a szakhatóságokat.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. §-án, a 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, 116. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézés szabályait a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a, az elektronikus ügyintézés módjára vonatkozó előírásokat a 20. §-a tartalmazza.

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete szabályozza.

A kereset benyújtásának szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37-39. §-ai tartalmazzák.

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. *A határozat hirdetményi úton való közlését a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: Törvény) 196. § (1) bekezdése írja elő, a döntés közlésének napjáról a Törvény 196. § (2) bekezdése rendelkezik.*

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése és Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI.21) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Molnár Tibor Károly
osztályvezető

Kapják: - elosztóív szerint
- irattár